



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
4.01	UČEBNA 1
4.02	UČEBNA 2
4.03	UČEBNA 3
4.04	UČEBNA 4
4.05	UČEBNA 5
4.06	SKLAD POMŮCEK 1

4.07	PŘEDSÍŇ
4.08	WC - DÍVKY
4.09	ÚKLID. MÍSTNOST
4.10	SKLAD POMŮCEK 2
4.11	WC - UČITELÉ
4.12	PŘEDSÍŇ
4.13	WC - INVALIDÉ

4.14	WC CHLAPCI
4.15	PŘEDSÍŇ
4.16	SKLAD POMŮCEK 3
4.19	TECH. MÍSTNOST - VZT PRO 1.PP
4.20	UČEBNA PC
4.21	TECH. MÍSTNOST
4.22	CHODBA
4.23	STROJOVNA VZT

4.24	SCHODIŠTĚ "A"
4.25	CHODBA
4.26	VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA
4.27	SKLAD POMŮCEK 4
4.28	SBOROVNA
4.29	SCHODIŠTĚ "B"
4.30	TECH. MÍSTNOST - ELEKTRO

LEGENDA

KZ 60x100/n.z.dř.	KZ 80b - roz. mm a00EP, z.ž.ž. rozváděč
	spotřebič - zařízení s motorem
	Světelné obvody / okruhy 1,5mm - pokud není uvedeno jinak
	Motorové obvody, třířízové okruhy / okruhy 5x2,5mm - pokud není uvedeno jinak
	Kabelový žlab / lišta - pokud není uvedeno jinak

Zař. 11.01 Chlazení  
Qch=6,8kW,  
N=2,2kW/230V/50Hz  
umístění 2.NP

Základní technické údaje:

proudová soustava: 3 + PEN, 400/230V ~ 50Hz, TN-C/S  
soudobý příkon (navýšení): 10 kW  
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:  
-izolaci dle ČSN 332000-4-41 ed.2  
-kryty dle ČSN 332000-4-41 ed.2  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
-odpojením dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
-pospojováním dle ČSN 332000-4-41 ed.2  
- dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3  
Ochrana proti zkratu a přetížení : pojistky, jističe  
VLIVY URČENÉ V JEDNOTLIVÝCH PROSTORECH  
VNĚJŠÍ  
AA7 AB8 AD3 AN3 AS1 BA1  
Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se jedná o prostor:  
zvlášť nebezpečný  
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem  
ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

hlavní projektant části: Ing. Jan Vystyd	zodpovědný projektant části: Ing. Jan Vystyd	vypracoval: Ing. Jan Vystyd	datum: 02/2019
Ing. Jan Vystyd Růžová 355/16, 350 02 CHEB ČKAIT:0301026 , IČO: 41 63 26 56; DIČ: CZ65 06 23 0247	zakázkové číslo: 301688 část dokumentace D.1.4.e.1	měřitko: 1:100 formát: 4x4	stupeň: DPS označení: 02
část: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 4.NP - PODKROVÍ	stavební objekt: <b>SO 1</b>		

<b>BURSÍK HOLDING</b> DESIGN & MANAGE	vypracoval:	
	zodp. projektant:	
	ved. projektant:	Ing.arch. M. Vajtr tel. 604 238 247
	autorizace:	Ing.arch. M. Vajtr

investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6	zakázkové číslo:	
stavba: ZŠ A. Čermáka NÁVRH KLIMATIZACE 4.NP ul. Antonína Čermáka 6/1022, Praha 6 Bubny	datum:	02/2019
část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	formát:	
obsah: D.1.4.Výkresová část PŮDORYS 4.NP - PODKROVÍ	měřitko:	1 : 100
	druh dokumentace:	DSP
	č. výkresu:	č. paré:
	D.1.4.	