



Váš dopis č. j.: /
Ze dne: 20. 5. 2019
Naše č. j.: HSHMP 27069/2019
Sp. zn.: S-HSHMP 27069/2019
Vyřizuje: Vladimíra Jansová
Tel.: +420 281 000 439
E-mail: vladimira.jansova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 17. 6. 2019

Bursík Holding, a.s.

Obce Ležáků 581
537 01 Chrudim

IČ 28223063

ID schránky: 3enehsd

Závazné stanovisko k užívání stavby Základní škola A. Čermáka 1022/6, Praha 6 – Bubeneč – doplnění chlazení do půdní vestavby 4. NP

Na základě žádosti Ing. Pavla Kaňky, Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, Praha 2, IČ 28223063, doručené dne 20. 5. 2019, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“), předložený návrh k užívání stavby Základní škola A. Čermáka 1022/6, Praha 6 – Bubeneč – doplnění chlazení do půdní vestavby 4. NP.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace k užívání stavby Základní škola A. Čermáka 1022/6, Praha 6 – Bubeneč – doplnění chlazení do půdní vestavby 4. NP **se s o u h l a s í**.

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění stanovené podmínky:

- 1) Před zahájením užívání stavby musí být předložen protokol o měření hluku, který prokáže, že v chráněném vnitřním prostoru staveb (v učebně č. 227 ve 2. NP, učebně č. 4.03 a učebně 4.20 ve 4. NP) není překročen při provozu vnitřních zdrojů hluku při maximálním chodu hygienický limit akustického tlaku.

Odůvodnění:

Dne 20. 5. 2019 byla HSHMP předložena projektová dokumentace na výše uvedenou akci. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Arch. M. Vajtr, společnost Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, Praha 2, IČ 28223063 v únoru 2019. HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zák. č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace jsou udržovací práce u stávajícího objektu Základní školy A. Čermáka 1022/6, Praha 6 – Bubeneč a to formou doplněním chlazení do prostor půdní vestavby 4. NP.

Bude zajištěno osazením vnitřních vestavěných klimatizačních jednotek do jednotlivých učeben a samostatně do sborovny v prostoru podkroví 4. NP a osazením venkovní kondenzační jednotky – samostatně pro učebny a samostatně pro sborovnu s ohledem na vzdálenosti rozvodů chladicího média. Jednotky budou zavěšené na fasádní stěnu školy v prostoru severní části s výškou minimálně 2,1 m nad terénem a 2,1 m nad úroveň stříšky.

Podmínka byla stanovena v souladu s požadavky § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

HSHMP přezkoumala důvod této žádosti v návaznosti na písemný materiál k ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům zák. č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Mgr. Ivana Průšová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

Kopie: HSHMP – HDM – pobočka Sever, Měšická 646/5, 190 00 Praha 9