

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ1/PRAV/2024

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

05. 02. 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/1/2024 - „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch“ (Dodatečná informace č. 3)

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

V rámci aktualizovaných příloh poskytuje zadavatel dodavatelům stavební povolení.

Dotaz č. 1

Generální klíč. Poprosíme o upřesnění, ke kterým dveřím se má vztahovat toto, respektive jaký počet vložek/klíčů máme nacenit?

Odpověď

Zadavatel požaduje nacenění: 76 ks vložek a 20 ks klíčů.

Zadavatel aktualizoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 2

Dveře D36. O jaké dveře se jedná? Dle výpisu prvků je to ocelové dveře, dle VV je pak hliníkové. Poprosíme o upřesnění/opravu.

Odpověď

Ve výpisu prvků jsou uvedeny dveře plechové, nikoli ocelové. Zadavatel nepředepisuje přesné materiálové řešení při zachování veškerých předepsaných vlastností včetně vzhledu. Zadavatel položku v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opravil.

Dotaz č. 3

ZTI

a. P.č. 798 - cirkulační čerpadlo. Poprosíme o doplnění specifikace pro toto čerpadlo

b. Poprosíme o kontrolu položek

i. P.č. 845 - duplikovaná položka k položce 2881

SNEO, a.s. se sídlem:

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

Tel.: 235 094 011, IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112

Bankovní spojení: 35-0961890217/0100



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

- ii. P.č. 846 - duplikovaná položka k položce 2882
- iii. P.č. 848 - duplikovaná položka k položce 2883
- c. Poprosíme o vysvětlení položek p.č. 2892-2897

Odpověď 3a

Čerpadlo pro cirkulaci TUV, umístění u zásobníku TUV, průměr potrubí min DN25:

Jmenovitý průtok	4,79 m ³ /h
Jmen. dopravní výška	6.285 m
Max. dopravní výška	80 dm
Teplotní třída TF	110

Hodnoty jsou uvedeny jako minimální. Před objednáním je třeba schválení dodavatele MaR, zda čerpadlo odpovídá jejich systému.

Odpověď 3b

Položky byly duplicitní. Zadavatel aktualizoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Odpověď 3c

Jedná se zřejmě o položky původního soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zadavatelem uveřejněn dne 19. 12. 2024. Tyto položky odpovídají uvedeným položkám č. 2884-2889 v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zveřejněném v předchozí Dodatečné informaci. V aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou tohoto vysvětlení zadavatel tyto položky odstranil.

Dotaz č. 4

Elektro

- a. Poprosíme o vysvětlení položek
 - i. P.č. 1751 - o co se jedná v této položce? Není to duplikovaná položka? Podle výkresů gastro výměra ve výkazu neodpovídá výkresům.
 - ii. P.č. 1734, 2219 co má být naceněno v těchto dvou položkách?
 - iii. P.č. 1650 - poprosíme o upřesnění rozsahu trubkování v monolitu.

Odpověď

Položka č. 1751 obsahuje práce a dodávky spojené s instalací spotřebičů gastro. Jedná se o práce a dodávky nad rámec standardního elektrického zapojení, zejména instalaci protahovacích chráničků a připojení k ochrannému pospojení. V položce nejsou uvedeny spotřebiče, které se pouze zapojí do zásuvky. Položka duplikovaná není.

Položka č. 1734 - Oceňte koordinaci s dodávkou žaluzií a pomocný materiál nad rámec standardního elektrického zapojení.

Položka č. 2219, která duplikovala položku č. 1735, byla z aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypuštěna. V položce 1735 oceňte koordinaci s dodávkou profesí VZT, ÚT, CHL a pomocný materiál nad rámec standardního elektrického zapojení.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Položka č. 1650 byla v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr upřesněna.

Dotaz č. 5

K čl. III odst. 7 písm. e) smlouvy:

„Zhotovitel se zavazuje k zajištění podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí před kolaudací dokončeného díla. Předmětem návrhu na vklad bude zapsání nového objektu se zahradou do katastru nemovitostí.“ Není zřejmé, návrh na vklad čeho má být proveden? Rozestavěné budovy? Protože pokud dokončené, jedná se o nesplnitelnou podmínku, neboť dokončenou budovu ještě před vydáním kolaudačního rozhodnutí nelze zapsat do katastru nemovitostí. Prosíme specifikovat či vysvětlit.

Odpověď

Dané ustanovení se týká dokončené budovy, dle názoru zadavatele je možné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí před vydáním kolaudačního rozhodnutí, když přílohou takového návrhu musí být rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného/evidenčního, sdělení k dokončení stavby a geometrický plán. Dodavatel zahrne činnost spojenou s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí do své nabídkové ceny, pokud by následně nebyla z objektivních důvodů daná činnost realizována, bude postupováno dle uzavřené smlouvy o dílo.

Dotaz č. 6

K čl. III odst. 10, písm. c) smlouvy:

„Zhotovitel je povinen do třiceti (30) kalendářních dnů po ukončení každého kalendářního pololetí a do šedesáti (60) kalendářních dnů po předání a převzetí dokončeného díla předložit objednateli zprávu o dodržování podmínek a povinností stanovených v článku III. odst. 8 písm. a) a b) smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z v předchozí větě uvedených ustanovení smlouvy kontrolovat, a to i prostřednictvím jím určených osob (např. TDS).“ Nerozumíme, z jakého důvodu je uvedené vyžadováno v každém pololetí, měření a výpočet bude proveden až na konci stavby, po předání díla. Prosíme o návrh úpravy.

Odpověď

Došlo k administrativní chybě, správně se jedná o odkaz na článek III. odst. 10 písm. a) a b) smlouvy. Zadavatel toto administrativní pochybení napравuje zveřejněním opravené Přílohy č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo. Skutečnost, že se v daném případě jedná o chybu je zřejmá ze systematiky daného smluvního ustanovení, které je zařazené do odstavce smlouvy o dílo „Společensky odpovědné plnění smlouvy“ a současně nesprávný odkaz na článek III. odst. 8 písm. a) a b) smlouvy se týká odstavce smlouvy o dílo „prokázání vlastností dokončeného díla“, přičemž je zřejmé, že průběžné předkládání zpráv objednateli se z povahy věci nemůže povinností vztahených k dokončenému dílu týkat.

(Aktualizovaný návrh SOD v E-ZAK - vložen do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY_VV_SOD_SP_05.02.2025)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 7

K čl. V odst. 9 smlouvy:

„V případě, že v průběhu provádění DÍLA dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí dodávek nebo služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených ve smlouvě (dále jen „vícepráce“), nebo vyloučení některých prací nebo dodávek nebo služeb z předmětu díla (dále jen „méněpráce“), musí být tyto písemně odsouhlaseny podpisem změnových listů oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou smluvních stran a v případě navýšení ceny za zhotovení díla i uzavřením dodatků ke smlouvě podepsaných osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele ve věcech smluvních a současně musí být v souladu se ZZVZ.“ Navrhujeme doplnit, že dodatek je třeba uzavřít i u změny termínu, ne jen ceny.

Odpověď

Zadavatel dané ustanovení smlouvy o dílo považuje za jasné a určité a daný dotaz tak představuje žádost o změnu obchodních podmínek veřejné zakázky, přičemž k takovému účelu institut vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ neslouží. Zadavatel přesto uvádí, že smlouvou o dílo jsou přeneseny některé pravomoci týkající se odsouhlasení změn termínů na osoby oprávněné jednat ve věcech technických prostřednictvím odsouhlasení změnových listů a zápisů ve stavebním deníku, zadavatel proto považuje nastavení obchodních podmínek ve smlouvě o dílo za správné a nebude je měnit či doplňovat způsobem navrženým dodavatelem.

Dotaz č. 8

Čl. X odst. 1, 5 a 6 smlouvy:

Prosíme o snížení výše bankovních záruk. U jiných staveb, v ceně přesahující 100 mil. Kč, činí výše bankovních záruk obvykle 2 mil. Kč.

Odpověď

Zadavatel dané ustanovení smlouvy o dílo považuje za jasné a určité a daný dotaz tak představuje žádost o změnu obchodních podmínek veřejné zakázky, přičemž k takovému účelu institut vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ neslouží. Zadavatel přesto uvádí, že stanovenou výši bankovních záruk považuje za přiměřenou předmětu a rozsahu veřejné zakázky a nebude ji měnit.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 9

V zadání je psaná El. sklopná smažicí pánev, 80 l _800x900x900

2061	A.1.4.5.1.02_003	3	El. sklopná smažicí pánev, 80 l _800 x 900 x 900 mm
Výkaz výměr:			krytí IPX5, objem min. 100 l, rozměry vany min. 700x550x270 mm, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 31 6) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty, dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění, naklápací hřídel pánve na přední straně, široká odtoková hubička pro snadné vyprazdňování pánve, víko z nerezové oceli (AISI 304), elektronické napouštění vody, motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, ovládací rozhraní s polohovacím dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce, ručně nastavitelné provozní režimy: dušení, vaření, pečení, atd., funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc, tlakové vaření (pečení), automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi, funkce pro počítání litrů při napouštění pánve, funkce pro libovolné nastavení časovačů, funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení, min. 4bodová vpichová sonda, režim pro snížení energie při používání pánve, USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení, funkce pro omezení maximální teploty topných těles, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém, rozhraní pro připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP,

- V názvu položky je 80l, v textu je požadován objem min. 100 l, což je v rozporu.
- Dále požadovaný výčet vlastností, zde například:
o vana min. 700x550x270 mm, elektronické napouštění vody, ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce, pečení s nízkou teplotou přes noc, tlakové vaření (pečení), automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi, funkce pro počítání litrů při napouštění pánve, funkce pro libovolné nastavení časovačů, funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení, min. 4bodová vpichová sonda, režim pro snížení energie při používání pánve, USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení, funkce pro omezení maximální teploty topných těles, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP atd.

Žádáme o upřesnění, jaký spotřebič je poptáván a potvrdit, zda rozměry, půdorysné řešení, příkon apod. odpovídají popisu a výčtu vlastností. Je možné uvést příklad, tzn. nějaké referenční výrobky?

Odpověď

Oceňujte dle PD, přílohy D1.4.5.2.SSAZ_SNEO. Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje odkaz na tuto přílohu. Zadavatel nebude v rámci výběrového řízení uvádět konkrétní referenční výrobky. Zadavatel předpokládá, že účastníci disponují dostatečnými odbornými znalostmi a přehledem o relevantních produktech na domácím i zahraničním trhu, které odpovídají požadavkům definovaným v zadávací dokumentaci. Je tedy na účastníkovi, aby na základě své odbornosti a zkušeností navrhl vhodná řešení splňující stanovené podmínky.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 10

V zadání je uveden El. varný kotel, 100 l, kulatý_800x900x900 mm.

2062	A.1.4.5.1.02_004	4	El. varný kotel dvouplášťový 100 l, kulatý_800 x 900 x 900 mm
Výkaz výměr:			krytí IPX5, nepřímo vyhříváný automaticky dohříváním duplikátoru, digitální panel, dotykový, tlačítka v kombinaci s otočným ovladačem, objem min. 100 l, robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm), opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy, dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304), uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru, dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304), přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm, všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, podpora automatického vaření, nastavení pro ohřev a fázi mírného varu, režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C, nastavení rozsahu doby vaření, napouštění studené a teplé vody, automatický režim vaření, digitální zobrazení chybových kódů, ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru, pojistný ventil, vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště, automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou, natáčecí vodovodní kohoutek, odpadní filtr, zobrazení hladiny plnění duplikátoru, manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém, rozhraní pro připojení k systému optimalizace spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP.

Žádáme o upřesnění požadovaného ovládání, respektive jaké funkce nebo programy automatického vaření jsou požadovány? Jak je myšlen požadavek na nastavení rozsahu doby vaření? Jakože možnost uživatelem definovat minimální a maximální dobu, po kterou bude daný program nebo proces probíhat? Je možné uvést referenční výrobky?

Odpověď

Funkce pro automatické vaření jsou uvedeny v popisu kotle v příloze D1.4.5.2.SSAZ_SNEO. Zvolený režim bude udržován po uživatelem nastavený čas. Uživatelem nastavená teplota bude automaticky udržována. Zadavatel nebude v rámci výběrového řízení uvádět konkrétní referenční výrobky. Zadavatel předpokládá, že účastníci disponují dostatečnými odbornými znalostmi a přehledem o relevantních produktech na domácím i zahraničním trhu, které odpovídají požadavkům definovaným v zadávací dokumentaci. Je tedy na účastníkovi, aby na základě své odbornosti a zkušeností navrhl vhodná řešení splňující stanovené podmínky.

Dotaz č. 11

V zadání (VV) je uvedena myčka na provozní nádobí:

2074	A.1.4.5.1.03_003	18	El. mycí stroj na provozní nádobí dvouplášťový _830 x 900 x 1930 mm
Výkaz výměr:			Celonerezový mycí stroj provozního nádobí s rekuperací tepla z odváděného vzduchu; Příkon: 13 kW; Napětí: 3N PE 400V 50Hz; Specifikace IPX ochrany proti vniknutí vody: IP X5; Programy: 120/240/360 s; Teoretická kapacita košů/hod: 30/15/10; Teplota odváděného vzduchu do prostoru cca 25°C; Snížení výstupu páry do prostoru až o 80%; Intuitivní, ergonomický a logický koncept ovládání pro obsluhu; Infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci; Detekce netěsností; Jemný začátek – soft start; Pohon mycího ramene – mycí ramena pohyblivá, kolébkově otočná; Odpadové čerpadlo; Automatické samočištění při vyprazdňování nádrže; Aqua stop systém; Opláštění zadního panelu; Integrovaná reverzní osmóza (samostatná, se sadou pro připojení a vypouštění)

V PD je v části gastro (D1.4.5.2.SSAZ_SNEO) uvedeno:

SNEO, a.s. se sídlem:
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085
Tel.: 235 094 011, IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112
Bankovní spojení: 35-0961890217/0100



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Celonerezový mycí stroj provozního nádobí s rekuperací tepla z odváděného vzduchu; Napětí: 3N PE 400V 50Hz; Specifikace IPX ochrany proti vniknutí vody: IP X5; Rozměry dle konstrukčního řešení každého výrobce Délka technologie v rozmezí 700- 1100 mm, Příkon: od 10 kW do 14 kW; Vstupní výška min.: 700 mm; Přední plnění; Rozměry koše min.: 600 x 670 mm; Programy: 120/240/360 s; Teoretická kapacita košů/hod: 30/15/10; Teplota odváděného vzduchu do prostoru cca 25°C; Intuitivní, ergonomický a logický koncept ovládání pro obsluhu; Rozhraní pro bezdrátovou komunikaci; Detekce netěsností; Jemný začátek – soft start; vyjímatelná bez použití nářadí. Odpadové čerpadlo; Automatické samočištění při vyprazdňování nádrže; Aqua stop systém; Opláštění zadního panelu; Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Dvojitý filtrační systém. Spotřeba vody max 6 l/cykus; Nerezový koš součástí dodávky. Stavitelné nerezové nohy. Žádáme o určení, zda je nebo není požadována reverzní osmóza? V popise položky soupisu prací je uvedena, ale v PD části gastro už ne.

Odpověď

Oceňujte dle PD, přílohy D1.4.5.2.SSAZ_SNEO. Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje odkaz na tuto přílohu. Zadavatel nebude v rámci výběrového řízení uvádět konkrétní referenční výrobky. Zadavatel předpokládá, že účastníci disponují dostatečnými odbornými znalostmi a přehledem o relevantních produktech na domácím i zahraničním trhu, které odpovídají požadavkům definovaným v zadávací dokumentaci. Je tedy na uchazeči, aby na základě své odbornosti a zkušeností navrhl vhodná řešení splňující stanovené podmínky.

Dotaz č. 12

Prosíme Vás o specifikaci a upřesnění rozsahu položky:

1751	A.1.4.3.1.12_0 03	Připojování technologického zařízení gastro (včetně instalace vypínačů a potrubkování dle podkladů gastro)	ks	19,000	–	–	vlastní
------	----------------------	--	----	--------	---	---	---------

Jakým způsobem máme ocenit?

Odpověď

Vysvětlení zadavatele v odpovědi na Dotaz č. 4 výše.

Dotaz č. 13

Prosíme o specifikaci a upřesnění rozsahu položky:

1650	A.1.4.3.1.06_0 11	Trubkování v monolitických konstrukcích pro instalační prvky	kpl	1,000	–	–	vlastní
------	----------------------	--	-----	-------	---	---	---------

Jakým způsobem máme ocenit?

Odpověď

Vysvětlení zadavatele v odpovědi na Dotaz č. 4 výše.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 14

Prosíme o specifikaci a upřesnění rozsahu položek:

1734	A.1.4.3.1.10_0 04	Prokabelování žaluzií (pomocný materiál a koordinace, kabely vykázaný samostatně)	kpl	1,000	–	–	vlastní
1735	A.1.4.3.1.10_0 05	Prokabelování pro VZT, ÚT, CHL (pomocný materiál a koordinace, kabely vykázaný samostatně)	kpl	1,000	–	–	vlastní

Jakým způsobem máme ocenit?

Odpověď

Vysvětlení zadavatele v odpovědi na Dotaz č. 4 výše.

Dotaz č. 15

Prosíme o upřesnění přesného typu čisticích rohoží.

Odpověď

Textilní rohož vyrobená z polypropylenu zataveného do nepropustného podkladu, určená pro prostory s velkým pohybem lidí.

Dotaz č. 16

Dle PD jsou součástí skladby komunikace předpjaté silniční panely, které jsou položeny na pískovém loži. Je opravdu potřeba mít panely předpjaté? Silniční předepnuté panely se nevyrábí. Nestačily by tedy vyztužené, případně se silnější vyztuží, prefa panely?

Odpověď

Při dodržení předepsaných parametrů a závazných stanovisek lze použít i jinak vyztužené panely.

Zadavatel s ohledem na promeškání lhůty pro odpovědi na dotazy, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 02. 2025, 10.00 hod.

(V souvislosti s obdrženími dotazy ze dne 24. 01. 2025 je lhůta pro podání nabídek prodloužena dle ustanovení § 98, odst. 4 ZZVZ o 5 pracovních dnů a dále pak dle ustanovení § 99, odst. 2 o 3 pracovní dny.)

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 05. 02. 2025.

(Všechny položky musí být oceněny.)

Přílohy

Stavební povolení

Návrh Smlouvy o dílo - aktualizovaný

Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY_VV_SOD_SP_05.02.2025)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management