



LEGENDA ZAŘÍZENÍ TČ VODA/VODA :	
poz.	název zařízení
CH1	TČ VODA/VODA WATERKOTTE Eco Touch 5112 SDT topný výkon 78kW při 80W/35°C
CH2	Vzduchový základní ohřívač TRANE CONQUEST COAX 23 SE LN - 61,78kW při 127°C, meze nasazení te=38°C
CH3	Akumulační nádob chladu 1500l vč. tepelné izolace - atyp - Reflex S 200/10
CH4	Expanzní membránová nádoba okruhu nemrzoucí směsí - Reflex S 200/10
CH5	Oběhové čerpadlo okruhu TČ voda/voda - glykolový okruh - Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, Pmax=0,6kW
CH6	Produkci oběhové čerpadlo mezi strogonami 3NP a 1NP Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10, Pmax=1,25kW
CH7	Čerpadlová skupina M MC se směšováním a čerpadlem Magna 3 32-60; 11/4"; vč. uzavírní zpětné klapky a tep.iz.ob.č. - M66834, 10W
CH8	Čerpadlová skupina M MC se směšováním a čerpadlem Magna 3 32-60; 11/4"; vč. uzavírní zpětné klapky a tep.iz.ob.č. - M66834, 10W
CH9	Čerpadlová skupina M MC se směšováním a čerpadlem Magna 3 32-60; 11/4"; vč. uzavírní zpětné klapky a tep.iz.ob.č. - M66834, 10W
CH10	Kombinovaný rozdělovač/nádrž pro M=7m3/hod vč. tepelné izolace a konzole

±0,00 = 277,44m n.m.

VYPRACOVANÝ ING. ARCH. ZDENĚK ŠTASTNÝ ING. ARCH. DORA TALÁČKOVÁ ING. KAREL BARTONÍČEK		KONTROLOVANÝ ING. ARCH. ZDENĚK ŠTASTNÝ
PRACOVATEL 		PROJEKTY CZ, s.r.o., 400 01 USTÍ NAD LABEM, ul. HRADISTĚ 96/8 tel.: +420 475 211 782 e-mail: info@projekty-cz.eu OR-REG u Kraje, soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27136, IČ: 256 93 213
OBJEDNATEL SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6	OSLOUŽENÝ DPS	OSLOUŽENÝ DPS
NÁZEV ZAKÁZKY DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6	STUPEŇ OBJEKT	STUPEŇ OBJEKT
ČÁST SO 02 - krytý bazén D.1.4.b4 - vytápění a tepelné čerpadlo vzduch/voda	DATA 3/2025	DATA 3/2025
VÝKRES Půdorys 2NP - potrubní vedení	ŠKALA 1:75	ŠKALA D.1.4.b4 - 06