



















LEGENDA PRVKY EPS

-  Ústředna elektrické požár.signalizace
-  Tablo obsluhy
-  Obslužné pole požární ochrany
-  Klíčový trezor požární ochrany
-  Zařízení dálkového přenosu
-  Opticko-kouřový multisenzor
-  Opticko-kouřový multisenzor na podhledem
-  Tlačítkový hlásič
-  Vstupně-výstupní modul
-   Lineární hlásič optický
-  Zdroj 24V/ 10A
-  Klíčový ovladač uzavření dveří
-  Tlačítkový ovladač uzavření dveří
-  Tlačítko nouzového otevření
-  Stroboskopický blikáč
-  Siréna s blikáčem
-  Přidržený magnet

-  Kabel JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d1
-  kabel JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d1
-  kabel JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d1
-  kabel JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d1 (ovl. zařízení)
-  kabel JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d1 + NHXH E90 2x1,5 (trasa Sl. sběrnice)

Příklad popisu hlásičů

