

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ1-S/PRAV/2025

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

19. 05. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/1/2025/S - „Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka, Otevřená 1072/4, Praha 6“ (DI č. 7)

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

ČÁST M

(19. 05. 2025)

Dotaz č. 1

Zasíláme Vám formou žádosti o dodatečné informace upozornění na pravděpodobnou písařskou chybu (překlep) v zadávací dokumentaci:

V přílohách zadávací dokumentace **č. 5** - Seznam technických listů, **č. 6** - Seznam vzorků k prokázání kvalifikace a **č. 7** - Seznam dokladů o shodě k prokázání kvalifikace, je u položky v pořadí **č. 1** „Keramická přelivná systémová tvarovka včetně integrovaného keramického tlumiče hluku“ uveden rozměr 244 x **95** x 200/140 mm.

Přelivný žlábek se v uvedené šířce **95 mm** nevyrábí. Domníváme se, že měl být pravděpodobně požadován žlábek v šířce **295 mm**.

Pokud je naše domněnka správná, může Zadavatel rozměr v uvedených přílohách u vzorku „Keramická přelivná systémová tvarovka včetně integrovaného keramického tlumiče hluku“ opravit?

Odpověď

Přílohy č. 5, č. 6 a č. 7 zadávací dokumentace obsahují ve svém bodě 1 v poli „Popis položky“ tiskovou chybu, když absolutní rozměr uvedený v závorce uvádí šířku 95 mm, přičemž **správná hodnota je 295 mm**. Uvedená chyba vznikla nesprávným přepisem z výkresové části projektové dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že základním „definičním“ požadavkem na danou položku uvedeným v popisu položky je předložení keramické tvarovky v **modulu 25 cm**, přičemž tento typ modulu je standardně používán výrobcí bazénových keramických systému, a současně že tento typ tvarovky se v šířce 95 mm vůbec nevyrábí, a dále že **správná hodnota požadované šířky tvarovky je zcela jasně patrná ze všech stavebních výkresů**, ve kterých je daná tvarovka popsána a použita ve správném rozměru, považuje zadavatel předmětnou tiskovou chybu za zjevnou, lehce popsatelnou a zároveň lehce vysvětlitelnou nejasnost, která nemůže uvést dodavatele v omyl při prokazování kvalifikace dle podmínek zadávací dokumentace. Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností opravuje uvedenou tiskovou chybu v příslušných přílohách zadávací dokumentace.

Přílohy

AKTUALIZOVANÁ Příloha č. 5, 6, a 7 dle textu

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management