

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ1/PRAV/2025

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

02. 06. 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/1/2025 - „Přístavba prostor v Dejvickém divadle, Zelená 1084/15“ (DI č. 5)

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

ČÁST G

(03. 04. 2025)

Odpověď

Odpověď na dotaz je zpracovávána.

ČÁST CH

(04. 04. 2025)

Odpověď

Odpověď na dotaz je zpracovávána.

ČÁST O

(29. 04. 2025)

Odpověď

Odpověď na dotaz je zpracovávána.

ČÁST P

(06. 05. 2025)

Dotaz č. 1

V akustické studii máte požadované Sylomery pod vybraná zařízení, ve výkazu nejsou specifikovány, bylo by možné zaslat bližší specifikaci.

Odpověď

Antivibrační podložky jsou podrobně specifikovány v části D.1.2 - Stavebně konstrukční systém (sylomery pod ocelové konstrukce), v části B.2.1 - Akustická studie a taky pod zařízením VZT - viz část PD D.1.4.3 - VZT



**Realitní
činnost**



**Investiční
a inženýrská
činnost**



**Správa
nemovitostí**



**Volnočasové
aktivity**



**Komunální
služby**



**Facility
management**

Dotaz č. 2

U prvku V4 – Zvedací nůžková plošina je vaše zadání:

V4 - Zvedací nůžková plošina 1000x1700mm, 2 stanice
Dvoukřídlový poklop nadzvedávaný obloukem na plošině
Indikace přetížení v horní stanici
Zábradlí s brankou kolem jímky plošiny v dolní stanici
Indikace zavření branky koncovými spínači
2x optická a akustická výstraha jízdy plošiny
Automatické vyrovnání výšky v obou stanicích
Koordinační příplatek 10%

Prosím o upřesnění těchto bodů:

- a) K plošině prosím poslat výkres podlaží a řez.
- b) Zvedací poklop, prosím výkres.
- c) Indikace přetížení, nutné vysvětlit funkci a požadavky.
- d) Zábradlí kolem plošiny, prosím výkres.
- e) Automatické vyrovnávání, nutné vysvětlit funkci a požadavky.

Odpověď

- a) Výkres bude upřesněn dle vybraného dodavatele položky V4 - Zvedací nůžková plošina.
- b) Výkres bude upřesněn dle vybraného dodavatele položky.
- c) Bude upřesněno dle vybraného dodavatele položky. Ve zkratce funkce je bezpečnostním prvkem zvedací plošiny kdy při přetížení (když bude překročena nosnost plošiny) tak plošinu bude mimo provoz do momentu odstranění přebytečné zátěže.
- d) Bude upřesněn dle vybraného dodavatele.
- e) Bude upřesněno dle vybraného dodavatele položky. Ve zkratce funkce je bezpečnostním prvkem zvedací plošiny, kdy při např. naložení nákladu na jednu stranu plošiny, tak dojde k jejímu vyrovnání tak aby nedošlo k poškození plošiny.

ČÁST Q

(06. 05. 2025)

Dotaz č. 1

Plastová okna O.4, O.5, O.6 jsou pouze sklopná a není u nich tedy možné celoobvodové kování, mikroventilace a nelze kování v bezpečnosti RC2 (dříve WK2). Pouze bezpečnostní zasklení v třídě P2A. V dokumentu D_1_1_6_1_Okna.pdf je požadavek na zasklení $U_g=0,5$ a celkové $U_w=0,72$. Naopak v dokumentu DDOP_DPS_6-01b_vykaz_oken.pdf je uvedeno požadované $U_g=0,7$ a celkový prostup není uveden. Co tedy platí?

Odpověď

Plastová okna O.4, O.5, O.6 jsou pouze sklopná a není u nich celoobvodové kování, mikroventilace. Pouze bezpečnostní zasklení v třídě P2A. Okna zasklení $U_w=0,72$.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

ČÁST R

(07. 05. 2025)

Dotaz č. 1

Prosím o bližší specifikaci Zárubeň ocelová rámová falcová - po konzultacích s výrobcí ocelových zárubní jsme nepřišli na to o jakou zárubeň se jedná (zda má být DZD nebo zazdívací atd.).

Odpověď

V prostorách 2.PP s popisem rámová, falcová není žádný architektonický požadavek, tudíž zde mohou být nejstandardnější ocelová falcová zárubeň. Upraveno v již uveřejněném aktualizovaném soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 2

Protipožární mřížka je o různých rozměrech - tímto prosím zda je určen nějaký rozměr nebo stačí ta nejmenší a tím pádem i nejlevnější.

Odpověď

Větrací mřížka je navržena na základě požadavku projektanta VZT, tudíž dle PD D.1.4.3 VZT konkrétně ve výkrese 1.NP. Větrací mřížka musí splnit požadavek pro průtok vzduchu 50m³/h.

Dotaz č. 3

Tam, kde je v popisu EPS - ano otevře dveře - zda je požadavek aby byl ve dveřích elektromechanický zámek (např. ASSA Abloy EL 560)?

Odpověď

Ano je možné ho použít. Jedná se o požadavek, který v případě zamčených dveří kvůli provozu tyto dveře odemkne.

Dotaz č. 4

Pozice D18 v popisu jako Požární dveře hlediště - dotaz, zda nemají být tyto dveře protipožární?

Odpověď

Zde by nemuselo být ani označení požární (pouze budou v rámci požárně bezpečnostního řešení upraveny = proto ten popis požární), jedná se o dveře určené pro únik, ale v rámci požárně bezpečnostního řešení nejsou jinak dělicí kvůli průchodu na jeviště hned vedle nich a také jsou součástí požárního úseku P.1.3, který pokračuje do 2PP. Viz část PD D.1.3. PBŘ.

Dotaz č. 5

Pozice D19 a D35 - v popisu CPL EW 60 DP1 - nemají být tedy tyto dveře ocelové - pokud opravdu dřevěné bude EW 30 DP3.

Odpověď

V tomto případě je určité prioritou splnění požární odolnosti dveří, takže ano můžou být ocelové. Dveře D19 budou ve stejném designu jako stávající dveře D17. Žádné konstrukce nesmí být jiné třídy než DP1 (nehořlavé).



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 6

Pozice D21 - pokud mají být tyto dveře opravdu 2-křídle - nemůže být 3-bodový zámek - 2-kř. bezpečnostní dveře nevyrobíme.

Odpověď

Dveře D21 jsou jednokřídle, ve výkazu dveří jsou jako únikové dveře z hledišť. Možná máte na mysli dveře D22, ty jsou dvoukřídle a je na ně požadavek 3 bodového zámku. Vzhledem k tomu, že to jsou vchodové dveře, musí být splněný alespoň požadavek bezpečnostního zámku RC4. Pokud se bavíme o dveřích D22, je nutno dbát i na požadavek EPS pro otevření dveří.

ČÁST 5

(12. 05. 2025)

Dotaz č. 1

Prosíme o doplnění technické zprávy silnoprůdu. Zpráva v PD má pouze 4 strany.

Odpověď

Technická zpráva má jen 4 strany - je tedy kompletní.

Dotaz č. 2

V podkladech je dokument "DD_DPS_09_ustredna EPS ERO", kde jsou pouze pohledy a rozvržení interiéru. Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění podkladů k EPS a ERO.

Odpověď

Odkazujete se na dokument z části D.1.1.8 - Architektonické detaily. Podklady k PD EPS a ERO jsou v části D.1.4.6 - EPS_ERO.

Zadavatel kompletuje odpovědi na obdržené dotazy. Lhůta pro podání nabídek je nyní stanovena do 04. 06. 2025, 10.00 hod. S ohledem na proměškání lhůty pro odpovědi na dotazy bude tato lhůta dále prodloužena.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management