

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VR16/PRAV/2025

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

03. 06. 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/16/2025 - „Zateplení domu, bytový dům Šultysova 905/26 - 2. etapa“ (DI č. 3)

Obdobně dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Stávající klempířské konstrukce jsou provedeny z Cu plechu, spoje jsou letovány. Nový stav je navržen v lakovaném FeZn, tyto spoje budou provedeny podle technologického postupu výrobce tj.: nýtováním a lepením. Hrozí nebezpečí, že tyto spoje časem nebudou funkční s ohledem na členitost a tvar původních klempířských konstrukcí, které byly navrženy na letované spoje. Doporučujeme změnu materiálu klempířských konstrukcí. Obdobný problém nastává při napojení stávající střešní Cu krytiny na nový navrhovaný žlabový systém. Vedle rizik uvedených viz. výše, může nastat vytváření elektrického článku mezi napojovanými konstrukcemi. Prosíme o vyjádření a případné potvrzení Vámi navržených klempířských konstrukcí s dodatečnými technickými opatřeními (olověné pásy, dilatační spojky,...), abychom předešli případným problémům.

Odpověď

Zadavatel provedl opravu přílohy SUL_DPS_D.1.1_TEZ a SUL_DPS_D.1.1_601_00_tabulka_klempir.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 06. 2025, 10.00 hod.

Přílohy

Příloha č. 3 - PD_AKTUALIZACE_03.06.2025_SUL_DPS_D.1.1_TEZ

Příloha č. 3 - PD_AKTUALIZACE_03.06.2025_SUL_DPS_D.1.1_601_00_tabulka_klempir

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management