



Íslo jednací ZADOST202500102-01
Vy izuje PVK Bc. Pavel Kachník
pavel.kachnik@pvk.cz
272 172 630
útvár technicko-provozní innosti
Radlická 364/152, Praha 5, 150 00
Datum 08.01.2025

upová Ladislava
St íbrského 685/10
149 00 Praha

Vyjád ení k žádosti o innosti na stávající p ípojce

Up esn ní žádosti: - **Zrušení stávající nemovitosti (demolice)**

Název projektu: Dostavba sportovn rekrea ního areálu Petynka - ODSTRAN NÍ STAVEB

Žadatel: upová Ladislava, St íbrského 685/10, 149 00 Praha

Stavebník: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6

Stavebník p edložil spole nostem Pražská vodohospodá ská spole nost a.s. (dále jen PVS) a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) žádost o vyjád ení k projektové dokumentaci.

obec:	Praha	katastrální území:	St ešovice	íslo parcelní:	560/76, 560/55
ást obce:	St ešovice	ulice:	p í ulici Otev ená	. pop./orient.:	-

Popis stavby:

P edm tem p edložené žádosti je demolice objektu autosalonu a objektu trafostanice v areálu sportovn rekrea ního centra Petynka. Odstra ované objekty nemají evidované odb rné místo na vodné a sto né.

Spole nosti PVS a PVK souhlasí s p edloženou projektovou dokumentací v p ípad , že budou spln ny následující podmínky:

1. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant. PVS a PVK upozor ují, že je nezbytné dodržet požadavky plynoucí z M stských standard vodovod a kanalizací na území hl. m. Prahy v platném zn ní (www.pvs.cz) a Technických požadavk spole nosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v platném zn ní (www.pvk.cz).
2. Veškeré zm ny ve schválené projektové dokumentaci, které se týkají materiálu, dimenze, umíst ní, uložení nebo zp sobu provedení vodovod a kanalizací nebo na n mohou mít vliv, musí být op tovn p edloženy k posouzení PVS a PVK. Výše uvedené se týká i zm n bilan ního návrhu projektu.

Obecné podmínky spole ností PVS a PVK:

3. V ochranném pásmu vodovod nebo kanalizací a v blízkosti stávajících ástí vodovodních nebo kanaliza ních p ípojek, uložených v pozemcích, které tvo í ve ejné prostranství, PVS a PVK požadují provád t výkopové práce ru n . V p ípad poškození stavebník odpovídá vlastníkoví za zp sobené škody.
4. P erušení vody lze regulovat na vodom rné sestav .
5. Stavebník bude odpovídat za veškeré škody, které vzniknou p ípadn dalším subjekt m (fyzickým i právníckým osobám) v d sledku poškození vodovodu nebo kanalizace.
6. Navrhované objekty (v . za ízení staveníšt a skládky materiálu) a výsadba strom musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro ve ejnou pot ebu, v etn jejich p eložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n n kterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném zn ní jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí nebo kanaliza ní stoky na každou stranu:
 - a) u vodovodních ad a kanaliza ních stok do pr m ru 500 mm v etn , 1,5 m,
 - b) u vodovodních ad a kanaliza ních stok nad pr m r 500 mm, 2,5 m,



c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Dále PVS a PVK požadují u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměrem 200 mm s neovíšenou polohou rozšířit po dobu provádění stavebních prací ochranné pásmo o 1 m.

7. Pokud se v prostoru stavení nacházejí stávající vodovody a kanalizace, musí být po celou dobu výstavby umožněn přístup PVK k těmto zařízením a jejich ovládacím armaturám a poklopům za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. V případě havárie nebo údržby těchto zařízení musí být tato zařízení přístupná nebo neprodleně zpřístupněna, a to na náklady stavebníka.
8. Nad vodovody a kanalizacemi ve správě PVS a provozování PVK nesmí být skladován stavební a výkopový materiál a dále musí být stavební a výkopový materiál zajištěn proti napadání nebo splavení do kanalizace. Případné náklady na vyčištění kanalizace zanesené v důsledku stavební činnosti budou uplatněny u stavebníka.
9. Vodotěsnost musí být zabezpečena proti poškození.
10. V rámci demolice objektu nedojde k přerušení dodávky vody. Stavebník musí objednat přerušení dodávky vody na hlavním uzávěru u PVK. PVK upozorní, že v případě přerušení dodávky pitné vody na dobu delší než 30 dnů, bude následně znovuzprovoznění dodávky vody na náklady stavebníka dle platného ceníku PVK.
11. Pokud stavebník vodu dodanou vodovodem z části spotřebuje bez vypuštění do kanalizace, tak má nárok na slevu na stoletém v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změnách některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Množství dodané pitné vody neodvedené do kanalizace musí být měřeno podružným fakturačním vodotěsněním. Stavebník musí požádat o slevu na stoletém a osazení podružného fakturačního vodotěsněním (vodotěsnost a jeho osazení je hrazeno stavebníkem) na e-mailu info@pvk.cz. Umístění tohoto vodotěsněním (co nejblíže spotřebiči) určuje provozovatel. Stavebník je povinen uzavřít dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Vyjádření je platné 4 roky ode dne jeho vydání za podmínky, že je stavebníkem podepsáno níže uvedené prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků vodního žadatele a jeho povinnosti vyžádat souhlas od PVS, e-mail: majetek@pvs.cz.

Platnost vyjádření je možné prodloužit, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně podmínek rozhodných pro vydání vyjádření, například úprava projektové dokumentace. Žádost o prodloužení platnosti vyjádření je nutné podat před uplynutím doby jeho platnosti prostřednictvím www.vyjadrovaciportal.cz. Požádá-li stavebník o prodloužení platnosti vyjádření, vyjádření nezanikne, dokud o žádosti nebude rozhodnuto.

S pozdravem

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Marek Červenka

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971/1
Úsek provozního ředitele
744

Ing. Zdeněk Pacvoř



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112

-ŘD2-



estné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společností Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. k vyjádření. Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtněte