

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
201a	halová chodba	129,01	ker. dlažba velko. protisk.
201b	plavčík - exteriér	7,10	ker. dlažba velko. protisk.
202a	plocha rekreační haly	775,05	ker. dlažba velko. protisk.
202b	skluzavka - schodiště	6,05	ker. dlažba velko. protisk.
202c	skluzavka - nástup	7,70	ker. dlažba velko. protisk.
202d	polostřev u baru	52,43	ker. dlažba velko. protisk.
202e	ostrov divoké řeky	16,62	ker. dlažba protisk.
202f	rekreační bazén	410,85	ker. dlažba protisk.
202g	ochoz vířivky 1	18,23	ker. dlažba velko. protisk.
202h	vířivka 1 - celku,vod.pl.	14,52/10,18	nerozov. bazén
202ch	dětský bazén - celkem	177,85	nerozov. bazén
d.b. - vodní pl. - H ₂ O - 0,00/2m		89,76	
		55,79	
202j	ochoz vířivky 2	7,70	ker. dlažba protisk.
202k	vířivka 2 - celku,vod.pl.	14,52/10,18	nerozov. bazén
202m	uklidová komora	7,74	ker. dlažba protisk.
203a	plavčík	8,18	ker. dlažba velko. protisk.
203b	ošetřovna	7,04	ker. dlažba velko. protisk.
203c	motný lift	13,32	ker. dlažba velko. protisk.
204	schodiště - provozní	6,92	bet. stěrka + náter
205a	chodba - sauna	4,25	ker. dlažba velko. protisk.
205b	výťah - sauna	3,60	dle vývozu, náter
206a	bar	14,98	ker. dlažba
206b	zázemí baru	9,16	ker. dlažba
206c	příruční sklad baru	5,04	bet. stěrka + náter
207	provozní chodba	17,46	bet. stěrka + náter
208	provozní výťah - 630kg	3,36	

LEGENDA :

- přívod — potrubí IVAR.CS ALPEX-DUO-XS 16x2
- zápotekka — potrubí IVAR.CS ALPEX-DUO-XS 16x2
- schematicky znázorněné dvě trubky nad sebou (vedle sebe)

halová chodba 201 a
10 okruhů, plocha 129 m²
rozeč 150 mm
délka každého okruhu 80 m
průtok 1,1 l/min.
nastavení ventilu 1,25
Výzbovací ventil STAD

Rozdělovač 9
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 10 okruhů
1030 x 690-790 x 110-160 mm P4
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

10a

Rozdělovač 2d
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 12 okruhů
1030 x 690-790 x 110-160 mm P4
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
209a	plocha sportovní haly	374,01	ker. dlažba velko. protisk.
209b	sedací ochoz	104,80	ker. dlažba velko. protisk.
209c	prostor pod sedacím ochozem	94,50	bet. stěrka + náter
209d	plavecký bazén	638,00	ker. dlažba protisk.
209e	zálebk se židlou	38,02	ker. dlažba velko. protisk.
209f	sedací lavice	13,68	ker. dlažba velko. protisk.
209g	sedací lavice	13,68	ker. dlažba velko. protisk.
210	parkoviště naviják plošný	9,88	ker. dlažba velko. protisk.
211	rozhodčí	20,21	ker. dlažba velko. protisk.
212a	trénér 1	10,07	ker. dlažba velko. protisk.
212b	trénér 2	10,07	ker. dlažba velko. protisk.
212c	trénér 3	10,07	ker. dlažba velko. protisk.
213	sklad plaveckých pomůcek	17,79	ker. dlažba velko. protisk.
214	oklidová komora	1,82	ker. dlažba protisk.
215	chodba	26,31	ker. dlažba protisk.
216	schodiště	9,48	ker. dlažba protisk.
217	výťah	5,40	-
218	šatna - mobilní sport - 10 skř.	20,92	ker. dlažba protisk.
219	WC - mobilní sportovní	4,84	ker. dlažba protisk.
220a	umyvárna - sportovní	9,78	ker. dlažba protisk.
220b	sprchy - sportovní	6,38	ker. dlažba protisk.
220c	WC - sportovní	2,88	ker. dlažba protisk.
221a	umyvárna - sportovní	9,58	ker. dlažba protisk.
221b	sprchy - sportovní	6,12	ker. dlažba protisk.
221b	WC - sportovní	3,32	ker. dlažba protisk.
222	šatna - sport - 84 skř.	76,29	ker. dlažba protisk.
223	zimní zahrada	7,70	ker. dlažba protisk.
230a	letní bar	23,20	bet. stěrka + náter
230b	sklad potravin	15,43	bet. stěrka + náter
230c	sklad nápojů	3,89	bet. stěrka + náter
230d	obaly	2,41	bet. stěrka + náter
230e	chodba	4,65	bet. stěrka + náter

12 okruhů, plocha 160 m²
rozeč 150 mm
délka každého okruhu 94 m
průtok 1,1 l/min.
nastavení ventilu 1,25
Výzbovací ventil STAD

Rozdělovač 2
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 12 okruhů
1030 x 690-790 x 110-160 mm P4
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

12 okruhů, plocha 160 m²
rozeč 150 mm
délka každého okruhu 94 m
průtok 1,1 l/min.
nastavení ventilu 1,25
Výzbovací ventil STAD

hladina vody
dno baz. vany
vrch bet. desky

Rozdělovač 2c
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 12 okruhů
1030 x 690-790 x 110-160 mm P4
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

Rozdělovač 2b
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 12 okruhů
1030 x 690-790 x 110-160 mm N4
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

202f
+0,020
-1,180
-1,500

12 okruhů, plocha 160 m²
rozeč 150 mm
délka každého okruhu 94 m
průtok 1,1 l/min.
nastavení ventilu 1,25
Výzbovací ventil STAD

Rozdělovač 3c
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 4 okruhy
530 x 690-790 x 110-160 mm P2
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

1 okruh, plocha 18,6 m²
rozeč 225 mm
délka okruhu 87 m
průtok 1,0 l/min.
nastavení ventilu 2,75

Rozdělovač 3
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 8 okruhů
830 x 690-790 x 110-160 mm P3
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

12 okruhů, plocha 155 m²
rozeč 150 mm
délka každého okruhu 90 m
průtok 1,1 l/min.
nastavení ventilu 1,25
Výzbovací ventil STAD

Rozdělovač 2a
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 12 okruhů
1030 x 690-790 x 110-160 mm P4
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

Rozdělovač 3b
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 12 okruhů
1030 x 690-790 x 110-160 mm P4
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

Rozdělovač 5
Sestava rozdělovač/ sběrač včetně skříně
IVAR.CS 553 VP 7 okruhů
830 x 690-790 x 110-160 mm P3
včetně uzavíracích ventilů, regul. šroubení,
konzoly, kulových uzávěrů se šroubením,
ukončení s automat. odvzdušněním, vypouštěním
Výzbovací ventil STAD

1 okruh, plocha 19,0 m²
rozeč 225 mm
délka okruhu 89 m
průtok 1,0 l/min.
nastavení ventilu 2,75

2 okruhy, plocha 20,9 m²
rozeč 225 mm
délka každého okruhu 55 m
průtok 0,7 l/min.
nastavení ventilu 1,25

5 okruhů, plocha 76,3 m²
rozeč 225 mm
délka každého okruhu 74 m
průtok 1,1 l/min.
nastavení ventilu MAX

2 okruhy, plocha 26,3 m²
rozeč 300 mm
délka každého okruhu 52 m
průtok 0,7 l/min.
nastavení ventilu 1,25

1 okruh, plocha 17,4 m²
rozeč 300 mm
délka okruhu 62 m
průtok 0,9 l/min.
nastavení ventilu 2,00

1 okruh, plocha 10,1 m²
rozeč 300 mm
délka okruhu 38 m
průtok 0,6 l/min.
nastavení ventilu 1,25

1 okruh, plocha 10,1 m²
rozeč 300 mm
délka okruhu 43 m
průtok 0,5 l/min.
nastavení ventilu 1,25

1 okruh, plocha 20,2 m²
rozeč 300 mm
délka okruhu 77 m
průtok 0,9 l/min.
nastavení ventilu MAX

±0,00 = 277,44m n.m.

VYPRACOVANÉ:
ING. ARCH. ZDENEK ŠTASTNÝ
ING. ARCH. DORA TALACKOVÁ
ING. KAREL BARTONICEK
ING. PETR BERAN

PROJEKTANT ČÁSTI:
Miroslav Zeman
Bělohorská 55/5, 40001 Ústí nad Labem
tel.: 603 447 887
email: ul.zeman@seznam.cz

KONTROLOVAL:
ING. ARCH. ZDENEK ŠTASTNÝ

PROJEKTY CZ, s.r.o.
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. HRADISTE 96/6
tel.: +420 475 211 782
e-mail: info@projekty-cz.eu

OR-REG u Kraje, soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 266 93 213

OVĚŘOVATEL:
SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

NAČETÝ DOKUMENT:
2025_001

ČÍSLO DOKUMENTU:
2025_001

ČÍSLO VÝKRU:
DPS

ČÍSLO VÝKRU:
1/2025

PROJEKT:
D.1.4.b ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

PROJEKT:
2. nadzemní podlaží
bazénové haly + zázemí sportovců

PROJEKT:
1: 100

PROJEKT:
D.1.4.b-03