



KLADECÍ PLÁN–ŽLAB DL. 80,0m  
M 1:250



DETAILY ULOŽENÍ ŽLABŮ S ROŠTEM  
AŽ PRO ZATÍŽENÍ D 400 kN  
M 1:20



Z min. = VÝŠKA ŽLABU-50mm

\*\*\* PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SILNIC, DÁLNIC A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

JE MOŽNÉ POUŽIT U SYSTÉMŮ D1000, D2000 A DM2000 PO PORADĚ S NAŠIMI TECHNIKY.

\*\*\*\* PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ CHODNÍKŮ, VJEZDŮ DO PARKOVIŠŤ A PODOBNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH


MEADRAIN POLYMERBETONOVÉ ŽLABY

MAXIMÁLNÍ TRÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU


ZÁTĚŽOVÁ TRÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN	F900 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200	250
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200	250
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TRÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30	C30/37*

\* KOTEVNÍ TRNY BUDOU SPECIFIKOVÁNY ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

DETAIL ŽLABU SV3000  
M 1:20



DETAIL VPUSTI SV3000  
M 1:20



±0,00 = 277,44m n.m.

VYPRACOVAL: ING. MARTIN JÍRA	KONTROLOVAL: ING. KATEŘINA MIKEŠOVÁ
---------------------------------	--

ZPRACOVATEL:	<b>projekty CZ</b>	PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8 tel.: +420 475 211 782 e-mail: <a href="mailto:info@projekty-cz.eu">info@projekty-cz.eu</a> OR-REG u Kraj. soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213
--------------	--------------------	---

OBJEDNATEL: SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	ČÍSLO VÝTIŠKU:
NÁZEV ZAKÁZKY: DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6	STUPEŇ: DPS	
ČÁST: SO05 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD	OBJEKT: S005	
VÝKRES: KLADECŠKÉ SCHÉMA LINIOVÉHO ŽLABU	DATUM: 1/2025	
	MĚŘÍTKO: 1: 25(250)	ČÍSLO VÝKRESU: 11