

datum: 24.4. 2025
vaše zn.:
naše zn.: 0613/25_VT_0422/17
odesílatel: Ing. Jakub Burket, burket@lesy-praha.cz,
tel. 777719009

Vážená paní
Ladislava Ťupová
Stříbrského 685/10
149 00 Praha 4

Věc: Stanovisko správce toku k dokumentaci s názvem „Dostavba sportovně rekreačního areálu Petynka, Praha 6”, na p.č. 560/50, /51, /52, /53, /54, /55, /56, /57, /73, /74, /75, /76, /78, /79 a 560/92 v k.ú. Střešovice, pro stavební povolení

Organizace Lesy hl. m. Prahy vykonávající správu vodního toku Brusnice, dle zřizovací listiny, sděluje následující:

K předložené dokumentaci vydáváme **souhlasné stanovisko**.

Předmětem projektové dokumentace, zpracoval PROJEKTY CZ s.r.o. v 10/2024 (a v 01/2025 likvidaci dešťových vod), je dostavba haly pro krytý bazén (25x26 m) k doposud venkovnímu koupališti Petynka. Součástí projektové dokumentace je také odvodnění okolních zpevněných ploch. Plocha nových střech 3380 m², plocha střech stávajících 1260 m², plocha parkovacích stání ze zatravnovací dlažby 2113 m², komunikace asfaltová 2561 m², chodníky 710 m². Celková plocha 10 024 m².

Dešťové vody ze stávající budovy a nové haly budou primárně svedeny do akumulární nádrže o objemu 65 m³. V případě jejího naplnění bude přebytečná voda bezpečnostním přepadem odváděna do retenční nádrže o objemu 210 m³. Z této nádrže bude voda regulovaně vypouštěna do zatrubněného potoka Brusnice odtokem o velikosti 3,01 l/s. Kromě toho, budou do retenční nádrže přes odlučovač ropných látek (ORL) svedeny také dešťové vody z areálové komunikace a parkovacích stání.

Projektovou dokumentaci si ponecháváme k archivaci.

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 28

Rozdělovník:

- OCP MHMP, odd. péče o zeleň, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
- vlastní