



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 14.11.2024
Naše č. j.: HSHMP 00302/2025
Sp. zn.: S-HSHMP 61628/2024
Vyřizuje: MUDr. Klemová, MUDr. Slavíková
Tel.: 733 673 914
E-mail: jitka.klemova@hygp Praha.cz
Územní pracoviště: Nechanského 1, Praha 6
V Praze dne: 08.01.2025
Počet stran/příloh: 2/0

Vážená paní
Ladislava Ťupová
IČ: 69807256
Stříbrského 685/10
149 00 Praha 4

E-mail: l.tupova@gmail.com

Závazné stanovisko k odstranění staveb – Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 - Střešovice

Na základě žádosti stavebníka – SNEO, a.s., se sídlem Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6, IČ: 27114112, zastoupeného Ladislavou Ťupovou, IČ: 69807256, bytem Stříbrského 685/10, 149 00 Praha 4, doručené dne 27.11.2024 a doplněné o protokol s údaji o existenci azbestu doručeným dne 07.01.2025, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předložený návrh projektové dokumentace k odstranění staveb v rámci záměru – Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 - Střešovice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace k odstranění staveb – Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka, Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6 - Střešovice

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1) Před zahájením demoličních prací musí být odstraněny všechny stavební materiály s obsahem azbestových vláken. Tyto práce musí být provedeny odbornou společností, která má kategorizované práce s azbestem a hodnocena zdravotní rizika v souladu s požadavky platných předpisů. Tato společnost zpracuje „Hlášení prací s azbestem“ se všemi náležitostmi v souladu s požadavky platných předpisů pro práci s azbestem a min. 30 dnů před zahájením prací je předloží místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

2) Stavební práce je třeba provádět v souladu s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů tak, aby byla v chráněném venkovním prostoru staveb (okolní obytné zástavby) dodržena hladina akustického tlaku $A_{Aeq,T} = 65$ dB pro dobu 7 – 21 hodin (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).

O d ů v o d n ě n í :

Projektovou dokumentaci vypracoval ATELIER 11, HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Projekty CZ, s.r.o., Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 28693213, bez další identifikace.

Předmětem projektu je odstranění nevyužívaného objektu na parc. č. 560/76, k. ú. Střešovice v majetku SNEO, a.s., Praha 6 a dalšího objektu bez čísla popisného nebo evidenčního na parc. č. 560/55, k.ú. Střešovice, také v majetku SNEO, a.s., Praha 6. Jedná se o dvoupodlažní a jednopodlažní nepodsklepené

objekty. Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou ze smíšeného zdiva (cihly plné pálené a železobetonové konstrukce). Objekty obsahují trámové stropy se škvárovým násypem. Částečně se v půdorysech objektů nacházejí cihelné klenby nad schodištěm. Střešní konstrukce objektů jsou z dřevěného tesařského krovu s plechovou krytinou. Stavební práce budou probíhat maximálně v době od 7:00 do 21:00 hod. Nejhluchnější technologie budou používány pouze v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. Mobilní zdroje hluku budou situovány co nejdále od obytné zástavby. Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků.

Dne 07.01.2025 byl předložen protokol z průzkumu stavby určené k odstranění v rámci záměru „Dostavba sportovně rekreačního areálu Petynka“, který předložila Ladislava Āupová, Střibského 685/10, 149 00 Praha 4 - Háje, IČ: 698 07 256. Protokol o zkoušce č. 3469/O/Ex/24, kterou provedla akreditovaná zkušební laboratoř č. 1240, DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ: 250 06 096, dne 23.12.2024 dokládá ve stavbě určené k odstranění **výskyt azbestových materiálů typu krokydolit a chryzotil**. Vzhledem k uvedenému zjištění obsahuje závazné stanovisko podmínku č. 1, jejíž znění vyplývá z ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 19 – 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Podmínka č. 2 byla stanovena z důvodu ochrany obyvatel před hlukem v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 a 3 a § 34 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Robert Daniš

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II