



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	PODHLEDY
250	kancelář klubu	15,98	povlaková krytina	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m
251a	klubovna	42,81	povlaková krytina	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m
251b	předsíň klubovny	5,20	povlaková krytina	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m
252	úklidová komora	1,96	ker. dlažba	omyvatel. malba	miner. sklád. v.2,7m
253a	soc. zařízení - umyvárna	3,40	ker. dlažba	keram. obk./malba	miner. sklád. v.2,7m
253b	soc. zařízení - WC ženy	3,40	ker. dlažba	keram. obk./malba	miner. sklád. v.2,7m
253c	soc. zařízení - WC muži	3,50	ker. dlažba	keram. obk./malba	miner. sklád. v.2,7m
254	schodiště	9,48	ker. dlažba	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m
255	výtah	5,40	-	malba	-
256	chodba	16,19	ker. dlažba	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m
257a	cvičebna + posilovna	114,00	sklád. sport. povlak	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.3,0m
257b	předsíň	4,72+1,89	sklád. sport. povlak	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.3,0m
258a	sklad pomůcek 1	6,60	povlaková krytina	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m
258b	sklad pomůcek 2	6,85	povlaková krytina	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m
258c	sklad pomůcek 3	4,78	povlaková krytina	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m
258d	sklad pomůcek 4	7,80	povlaková krytina	otěruvzd. malba	miner. sklád. v.2,7m

LEGENDA ZNAČEK

N1.01-III	POŽÁRNÍ DÉLICI KONSTRUKCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
EW30	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
EW30/DP3-C2	POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
REI 30	SE SAMOZAVÍRAČEM
	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
U (Z)	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
	ÚNIKOVÝ (ZÁSAHOVÝ) POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
	SMĚR ÚNIKU
(H)	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
△	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
	OZNAČENÍ ÚNIKOVÉHO VÝCHODU DLE ČSN EN ISO 7010
	OZNAČENÍ "NEJDNÁ SE O VÝTAH PRO EVAKUACI OSOB PŘI POŽÁRU"
CBZ	CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ ZDROJ
EPS	POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽEN EPS
KTPO	KLÍČOVÝ TREZOR PO
OPPO	OBSLUŽNÉ POLE PO
TABLO	OBSLUŽNÉ POLE PO
	ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
ZDP	ZARÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
	ZÁBLĚSKOVÝ MAJÁK
	KOUŘOVÝ HLÁSIČ EPS
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
	AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZARÍZENÍ
TS	TLAČÍTKO TOTAL STOP
CS	TLAČÍTKO CENTRAL STOP
FVE	STOP TLAČÍTKO FVE

- pozn.1) dveře součástí ZOTK; EPS zajistí automatické dveří pro přívod náhradního vzduchu; aktivace při vyhlášení všeobecného poplachu nebo při sepnutí jakéhokoliv tlačítkového hlásiče; tlačítkové hlásiče jsou zároveň ve funkci tlačítka požárního odvětrání
- pozn.2) při sepnutí tlačítka požárního odvětrání (v každém podlaží CHUC tlačítkový hlásič EPS,k terý je zároveň ve funkci tl. požárního odvětrání), nebo detekování kouře samočinným hlásičem na v nejvyšším místě CHÚC dojde k samočinnému otevření dvou automatických posuvných dveří v 1.n.p. pro přívod vzduchu a k otevření klapy v posledním podlaží ve střeše pro odvod kouře; minimální geometrická plocha dveří a klapy musí činit 2,0m2
- pozn.3) dveře budou ovládány pomocí EPS, která při vyhlášení všeobecného poplachu zajistí jejich samočinné uzavření nejedná se o únikové dveře; dveře při požáru přejdou do manuálního režimu a bude je lze otevřít ručně; dveře budou vybaveny samozavíračem na obou křídlech a koordinátorem samozavírání
- pozn.4) dveře budou ovládány pomocí EPS, která při vyhlášení všeobecného poplachu zajistí jejich samočinné uzavření nejedná se o únikové dveře; dveře při požáru přejdou do manuálního režimu a bude je lze otevřít ručně; dveře budou vybaveny samozavíračem na obou křídlech a koordinátorem samozavírání
- pozn.5) EPS zajistí samočinné trvalé otevření dveře na únikové cestě
- pozn.6) EPS zajistí samočinné odblokování turniketu pro únik osob; turniket bude v takovém provedení, aby po odblokování EPS splňoval podmínky pro únik tělesně postižených osob na vozíku

INVESTOR:	SNEO a.s. Nad Aleji 1876/2 162 00 Praha 6	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	PROJEKTY CZ, s.r.o. Hradiště 96/8 400 01 Ústí nad Labem	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:	Projekty - CL, s.r.o. Pant Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lipa IČ: 22395300 tel: +420 608 509 264 mail: knkal@projekty-cl.cz	
HIP:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:
ING. ARCH. ZDENĚK ŠTÁŠTINÝ	ING. FILIP KŇÁKAL	ING. FILIP KŇÁKAL
KRAJ:	HL. MĚSTO PRAHA	
NÁZEV AKCE:		MĚŘÍTKO : 1:100
		DATUM : 02/2025
		ČÍSLO ZAKÁZKY : 124077
NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU	STUPEŇ PD :
PŮDORYS MEZANIN PO	D.3b.03	DSP
	ČÁST :	PARE :
	D.3 - PBŘ	