



- Legenda
- 1. Plynový kondenzační kotel BUDERUS Logano GB434–225 kW
 - 2. Plynový kotel BUDERUS Logano GE434– 225 kW
 - 3. Vyrovnávací nádoba topné vody 2000l, DN1090, h=2355
 - 4. Vyrovnávací nádoba topné vody 2000l, s dvojitým výměníkem 9m²
 - 5. Ohřívací zásobník teplé vody 1000l DN700, h=2120 mm
 - 6. Expanzní a doplňovací automat OLYMP v–7S4
 - 7. Hydraulický vyrovnavač DN265,délka 1050, 800kW (stávající)
 - 8. Hydraulický vyrovnavač DN285,délka 1350, 800kW
 - 9. Expanzní nádoba UT Reflex G400
 - 10. Expanzní nádoba TV Refix 200l , DN 65
 - 11. Čerpadlo kotlového okruhu Magna3 65–40 Q=12,9 m³/h, h=3,2m
 - 12. Čerpadlo podlahového topení Magna3 65-40F, Q=7,91m³/h, h=4m
 - 13. Čerpadlo okruhu VZT Magna3 100-120 Q=42m³/h, h=9m
 - 14. Čerpadlo ohřevu TV Magna3 80-120 Q=19,3, h=3,5m
 - 15. Přepínací trojcestný ventili DN80 lse servopohonem ON-OFF
 - 16. Přepínací trojcestný ventili DN100 lse servopohonem ON-OFF
 - 17. Přepínací trojcestný ventili DN80 lse servopohonem ON-OFF
 - 18. Stávající rozvod plynu (akumulační prostor)
 - 19. Stávající uzávěr kotelný stávající
- ±0,00 = 277,44m n.m.

VYPRACOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠTĚPÁNÝ ING. ARCH. DORA TALACKOVÁ ING. KAREL BARTONIČEK ING. KAREL KODIŠ	KONTROLOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠTĚPÁNÝ
	1

ZPRACOVATEL: PROJEKTY CZ, s.r.o.
400 01 USTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8
tel.: +420 475 211 782
e-mail: info@projekty-cz.eu
OR-REG u Kraje, soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213

OBJEDNATEL: SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	ČÍSLO VÝTIKU: -
NÁZEV ZAKÁZKY: DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6	STUPEŇ: DPS	
ČÁST: SO 02 - krytý bazén D.1.4.b2 - úprava plynové kotelny	OBJEKT: -	
VÝKRES: DISPOZICE KOTELNY	DATUM: 01/2025	
	MĚRÍTKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b2 - 02