


PŮDORYS– NOVÁ STROJOVNA

Legenda

- 1. Plynový kondenzační kotel BUDERUS Logano GB434–225 kW
- 2. Plynový kotel BUDERUS Logano GE434– 225 kW
- 3.Vyrovňovací nádob a topné vody 2000l, DN1090, h=2355
- 4. Vyrovňovací nádob a topné vody 2000l, s dvojitým výměníkem 9m²
- 5. Ohřívací zásobník teplé vody 1000l DN700, h=2120 mm
- 6. Expanzní a doplňovací automat OLYMP v–7S4
- 7. Hydraulický vyrovnavač DN265,délka 1050, 800kW (stávající)
- 8. Hydraulický vyrovnavač DN285,délka 1350, 800kW
- 9. Expanzní nádob a UT Reflex G400
- 10.Expanzní nádob a TV Refix 200l , DN 65
- 11.Čerpadlo kotlového okruhu Magna3 65–40 Q=12,9 m³/h, h=3,2m
- 12. Čerpadlo podlahového topení Magna3 65–40F, Q=7,91m³/h, h=4m
- 13.Čerpadlo okruhu VZT Magna3 100-120 Q=42m³/h, h=9m
- 14.Čerpadlo ohřevu TV Magna3 80-120 Q=19,3, h=3.5m
- 15.Přepínací trojcestný ventil DN65 se servopohonem ON-OFF
- 16 Přepínací trojcestný ventil DN80 se servopohonem ON-OFF
- 16aSměšovací ventil trojcestný DN80
- 17 Přepínací trojcestný ventil DN100 se servopohonem ON-OFF
- 18. Stávající rozvod plynu (akumulační prostor)



±0,00 = 277,44m n.m.

KONTROLOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠTĚPÁNÝ ING. ARCH. DORA TALÁČKOVÁ ING. KAREL BARTONÍČEK ING. KAREL KODIŠ	ZNAMENATEL: PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. HRADISTE 968 tel.: +420 475 211 782 e-mail: info@projekty-cz.eu OR-REG u Krajského soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27150, IČ: 286 93 215
---	---

OBJEDNATEL: SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6	ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 50 D.1.4.b2 - 04
NAZEV ZAKÁZKY: DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PĚTYNKA, PRAHA 6	STUPEŇ: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: SO 02 - krytý bazén D.1.4.b2 - úprava plynové kotelny	OBJEKT: -
VÝKRES: ŘEZ 4-4, 5-5, 6-6	DATUM: 01/2025