

ÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODHLÉDY
301	schodiště	15,99	mírn. skákl z 2,74-0m
302	vytah - sauna - 630kg	3,60	malba
303a	hala	112,61	mírn. skákl z 2,7m
303b	Kneippův chodník	13,44	mírn. skákl z 2,7m
304	recepcie	11,11	z 2. nadposchozí 0m
305a	odpočinková místnost 1	41,66	mírn. skákl z 2,7m
305b	odpočinková místnost 2	47,32	digitální potisk
306	sac. zařizení - umývárna	5,77	mírn. skákl z 2,7m
306b	sac. zařizení - WC muži	3,82	mírn. skákl z 2,7m
306c	sac. zařizení - WC ženy	1,60	mírn. skákl z 2,7m
307	uklidovací komoda	4,84	mírn. skákl z 2,7m
308	saunárna + skákl	12,42	mírn. skákl z 2,7m
309	sprchy 1	15,01	mírn. skákl z 2,7m
309b	sprchy 2	6,50	mírn. skákl z 2,7m
309c	ochlazení - ledová + vědra	6,07	mírn. skákl z 2,7m
310	saunová chodba + sprchy	34,95	mírn. skákl z 2,7m
311a	saunová kabína - 55"	12,90	patlč. obklad z 2,3m
311b	saunová kabína - 100"	19,27	patlč. obklad z 2,3m
311c	saunová kabína - solná	19,27	patlč. obklad z 2,3m
311d	saunová kabína - aroma	12,90	patlč. obklad z 2,3m
312	chodba	2,77	mírn. skákl z 2,7m
313	provozní výtah - 630kg	3,88	malba
314	skákl čistého prádla	7,25	mírn. skákl z 2,7m
315a	terasa	48,66	
315b	schodiště	5,68	

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	POLOCHA	PODPLEDY
320a	strojírna VZT – bazény	28,03	TR plech, sv.v.4,5m
320b	strojírna VZT – sport. klub	28,05	2x sv.ř.ř. 12,5mm kotelno plyn. do TR
320c	strojírna VZT – sport. šaten	28,06	
320d	strojírna VZT – zážemi par	25,07	sv.v.4,85m
320e	strojírna VZT – technol. 1np	41,04	
321	strojírna FVE	32,06	TR plech, sv.v.2,45m
322	chodba	9,13	TR plech, sv.v.2,45m
323	výtah – 2000kg	6,67	malá
324	schodiště	7,48	TR plech, sv.v.2,45m
325a	chodba	35,85	TR plech, sv.v.2,45m
325b	rampa	6,89	TR plech, sv.v.2,452.1m
325c	vyhrážena zařízení PO	6,88	TR plech, sv.v.2,45m
325d	naftové hospodářství	3,82	TR plech, sv.v.2,10m

[illegible]

10.1.5.A


- TYP SVÍTLIDLA
- ČÍSLO/PORADÍ SVĚTELNÉHO OKRUHU DANÉHO JISTIČE
- ČÍSLO JISTIČE V ROZVADĚČI
- ČÍSLO MÍSTNOSTI BEZ OZNAČENÍ PODLAŽÍ 810 (UPŘESNĚNÍ MÍSTA NÁPÁJENÍ)

NÁPÁJECÍ SOUSTAVA:

- W = NÍZKÉ (NEJEDNÉ DŮLEŽITÉ ODVOZOVY) – ELSTI
- D = DŮLEŽITÉ (ODVOZOVY) – DESELAGREGAT
- V = VÝSOČNÉ (VELMI DŮLEŽITÉ ODVOZOVY) – UPS
- ČÍSLO PATEROVÉHO ROZVADĚČE

— INSTALACE PŘEVODNÉ KABELY 1–CKKE-R (B2ca sl d1 ot) V POZIK. DP

— PROPOJOVÁNÍ VÍDELOU BUDE PŘEVODNÉ BEZŠROUB. KRABIC.SVORKAMA DO 1



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 50Hz 230V/400V / TN-C-S  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PRŮBĚHEM JLE ČSN 33 2000-4-41 ed3  
 ZÁKLADNÍ OCHRANA: AUTOMATICKÝM DOPLŇENÍM OD ZDROJE  
 DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝMI OCHRÁŇIČI S VYBAVOVACÍM PRŮBĚHEM 30mA  
 DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNE: POSPOJOVÁNÍ

$\pm 0,00 = 277,44\text{m n.m.}$

ING. ARCH. ZDENĚK ŠTASTNÝ  
ING. ARCH. DORA TALACKOVÁ  
ING. KAREL BARTONÍČEK  
ING. PETR BERAN

ZPRACOWATEL: ☐

KONTROLOVAL:  
ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 25–33

PROJEKTY CZ, s.r.o.

projekty  
**CZ**

ORGANTEL: SNEQ a.s. Nad Alef

NAZEV ZAKÁZKY: DOSTAVBA SPORTOVNÍHO  
AREÁLU A BETYNKY

D.1.4 d - ELEKTROT

3. nadziemni podla

tel.: +420 475 211 78  
e-mail: info@projekty-cz.e

ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO VÝTEKLI:
03-03-25	

57,200	DPS
--------	-----

Light	
Dark	

1/2025	
MEETING	

1 : 100 D.1.4.E.4

---