

Systém PZTS	
Typ PZTS systému:	DIGIPLEX EVO192
Výrobce PZTS systému:	PARADOX
Stupeň zabezpečení:	2.
Objekt (lokalizace):	Pelléova 91/10, Praha 6

Funkční zkoušku provedl (montážní firma)	
Název:	RT plus s.r.o.
IČO:	40766551
Adresa:	Ve Žlíbku 1849/2a, 193 00, Praha 9
Zkušební technik Jméno a příjmení:	Jiří Štěpánek
Zkušební technik Číslo certifikátu:	004703
Rozsah dle:	ČSN EN 50131-1, ČSN CLC/TS 50131-7
Datum zkoušky:	5.2.2024
Použité měřicí vybavení (multimetr – typ, ser.č.):	UNI-T UT33D sn:1120575334
Použitý software (název, verze):	BW v5.5.37

#### Závěr:

- 1) Na instalovaném systému PZTS byla provedena funkční zkouška byl shledán v souladu s požadavky souboru norem ČSN EN 50131 a ČSN CLC/TS 50131-7 .
- 2) Zjištěné parametry jsou v mezích doporučených výrobcem jednotlivých komponentů.

V Praze dne: 12.2.2024

  
**Jiří Štěpánek** RTplus s.r.o.  
Zkušební technik  
Ve Žlíbku 1849/2a, 193 00 Praha 9  
tel.: 222 780 188  
info@rtplus.cz

## Funkční zkouška PZTS – základní požadavky

Rozsah komponentů PZTS odpovídá projektové dokumentaci (vyhovuje/nevyhovuje):	ANO
Nastavení ústředny nebo komunikátoru odpovídá dle ČSN EN 50131, ČSN EN 50136:	ANO
Komponenty PZTS splňují požadavky bezpečnosti a jsou řádně označeny symbolem CE:	ANO
Záložní napájecí zdroj splňuje požadavky ČSN EN 50131-1 a ČSN EN 50131-6:	ANO

## Funkční zkouška PZTS – napájení ústředny

Hlavní zdroj			Zálohovací akumulátor – typ:	AKKU SMART	
Výstupní napětí na AUX	13,7	V	Napětí akumulátoru <sup>2)</sup> :	13,6	V
Proudový odběr z AUX	0,52	A	Kapacita akumulátoru:	18	Ah

## Funkční zkouška PZTS – Pomocný zdroj č.1 suterén

PS-BOX-13V10A40Ah			Zálohovací akumulátor – typ:	AKKU SMART	
Výstupní napětí na AUX	13,7	V	Napětí akumulátoru <sup>2)</sup> :	13,6	V
Proudový odběr z AUX	1,8	A	Kapacita akumulátoru:	40	Ah

## Funkční zkouška PZTS – Pomocný zdroj č.2 přízemí

PS-BOX-13V10A40Ah			Zálohovací akumulátor – typ:	AKKU SMART	
Výstupní napětí na AUX	13,7	V	Napětí akumulátoru <sup>2)</sup> :	13,6	V
Proudový odběr z AUX	1,3	A	Kapacita akumulátoru:	40	Ah

## Funkční zkouška PZTS – Pomocný zdroj č.3 první patro

PS-BOX-13V10A40Ah			Zálohovací akumulátor – typ:	AKKU SMART	
Výstupní napětí na AUX	13,7	V	Napětí akumulátoru <sup>2)</sup> :	13,6	V
Proudový odběr z AUX	1,57	A	Kapacita akumulátoru:	40	Ah

## Funkční zkouška PZTS – Pomocný zdroj č.1 suterén

PS-BOX-13V10A40Ah			Zálohovací akumulátor – typ:	AKKU SMART	
Výstupní napětí na AUX	13,7	V	Napětí akumulátoru <sup>2)</sup> :	13,6	V
Proudový odběr z AUX	1,14	A	Kapacita akumulátoru:	40	Ah

## Funkční zkouška PZTS – signalizace <sup>3)</sup>

Místní signalizace		Vzdálená signalizace	
Typ signalizace	Stav	Komunikátor	Stav
Vnitřní zvuková a optická:	ANO	Komunikátor GSM <sup>4)</sup> :	ANO
Vnější zvuková a optická:	Nepoužita	Komunikátor TEL <sup>4)</sup> :	Nepoužit
Ostatní zvuková a optická:	Nepoužita	Komunikátor LAN <sup>4)</sup> :	Nepoužit
		Komunikátor rádiový <sup>4)</sup> :	Nepoužit