


Poznámka elektro:
Provozní soustava: **3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S**
ovládání: **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S**
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁČÍ
- TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCÍ EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ A FOTOGRAFIÍ A NÁSLEDNĚ BYL OKÓTOVÁN PRO POTŘEBY PROJEKTU. HODNOTY ZDE UVEDENÉ MOHOU BYT ZATÍŽENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU



Úroveň ±0,000 = 217,61 m. n. m., podlaha koridor 1.NP Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: ČSNS/Bpv

0	Úvodní vydání dokumentace	15.2.2023
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ
REVIZE DOKUMENTACE		

Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1
nám. Svobody 728/1, 160 00, Praha 6, katastr Bubeneč

Městská část Praha 6 - OSM zastoupený SNEO a.s.
Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6

GENÉRALNÍ PROJEKTANT FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Astlova 3205 / 3 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252	HLAVNÍ NÁZEV PROJEKTU Ing. Filip Nehonský DIGITÁLNÍ PODPIS	ČAUTORISACE 0008388	ZPRACOVATEL ČÁSTI Josef OTTL projekt elektro, IČO: 70046603 ppor. Příhody 1687, 25801 Vlasim ottl.eiprjektivy@gmail.cz +420 724 149 405	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Josef Ottl PODPIS	TELEFON 724 149 405
			VYPRACOVAL Josef Ottl PODPIS	TELEFON 724 149 405	

OBJEKT SO.101 - ROZVODY V PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU	ZAMÁVČOVÉ CÍLE 2022.07	REVIZE 0	ROZSAH A OBSAH PD dokumentace pro provedení stavby	ČÍSLO D.1.4.5 SO.101-02	PRŮBĚH
ČÁST D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM 01.2023	DATUM REVIZE 15.2.2023			
NÁZEV PŮDORYS 1.PP	MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:100	POČET FORMÁTŮ 6x44			