



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie  
Oddělení dopravního inženýrství

Č. j. KRPA-165427-2/ČJ-2025-0000DŽ

Praha 10. června 2025

Počet stran: 1

Přílohy: -

Sportovní projekty, s. r. o.  
Sokolovská 87/95  
186 00 Praha 8

„**Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště, SK Union Břevnov, ulice Skokanská, k. ú. Břevnova, Praha 6**“ – vyjádření k povolení stavby z hlediska dopravy na pozemních komunikacích.

K Vaší žádosti ze dne 20.05.2025 vedené v ISSŘ pod zn. R/2025/96312.

Předložená dokumentace (DPZ,04/2025) obsahuje prodloužení chodníku, realizaci přechodu pro chodce a výstavbu 9 kolmých parkovacích stání, z toho 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu, v rámci výše uvedené akce.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a jako dotčený orgán ve smyslu § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, vydává následující vyjádření podle § 154 správního řádu ve výše uvedené věci:

- Upozorňujeme, že předložená dokumentace neobsahuje veškeré náležitosti potřebné ke kladnému stanovisku ve věci bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o výškové řešení komunikačního prostoru, konstrukce rozhledových poměrů a vlečných křivek prokazující bezkolizní užívání sjezdů u stavebně upravovaných připojení. U nově navrženého přechodu pro chodce požadujeme také předložení konstrukcí rozhledových polí pro řidiče na čekací plochy přechodu. Současně podotýkáme, že s ohledem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu by bylo vhodnější umístění přechodu pro chodce na zvýšené ploše nivelety komunikace za stavebním prahem. V umístění ve spodní části nivelety komunikace může vyvolat nebezpečné situace při bezprostředním snížením rychlosti ve sklonu směrem k tomuto přechodu pro chodce.
- Do doby předložení náležitostí dle výše uvedeného se nemůžeme v dané věci vyjádřit.

Vyřizuje: mjr. Ing. Rovenský, ☎ 974 825 676.

mjr. Ing. Ladislav Břeský  
vedoucí oddělení

Co: Odbor dopravy a životního prostředí, Úřad městské části Praha 6

Kongresová 1666/ 2  
140 00 Praha

Tel.: 974825689

Fax:

Email: krpa.podatelna@pcr.cz

ID DS: rkiai5y