



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 16.5.2025
Naše č. j.: HSHMP 31065/2025
Spis. zn.: S-HSHMP 25416/2025
Vyřizuje: Pavel Jurčík
Tel.: 221 437 627
E-mail: pavel.jurcik@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Nechanského 1, Praha 6 - Vokovice
V Praze dne: 12.6.2025
Počet stran/příloh: 2/0

Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 27060659

ID schránka: ej93t5s

Na základě plné moci

Výzva k doplnění projektové dokumentace – „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště, SK Union Břevnov, ul. Skokanská, Praha 6, parc. č. 2484/58, 2484/3, 2484/6, 2484/7, 2489/4, 2481/5, 2481/10, 3693/3, k. ú. Břevnov“

Na základě žádosti stavebníka – Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, IČO: 00063703, doručené dne 19.5.2025 a doplněné dne 4.6.2025, zastoupeného fa Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 27060659, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 258/2000 Sb.), předložený návrh projektové dokumentace – „**Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště, SK Union Břevnov, ul. Skokanská, Praha 6, parc. č. 2484/58, 2484/3, 2484/6, 2484/7, 2489/4, 2481/5, 2481/10, 3693/3, k. ú. Břevnov**“

K předložené projektové dokumentaci vydává HSHMP

VÝZVU K DOPLNĚNÍ.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a modernizaci fotbalového hřiště, SK Union Břevnov při ul. Skokanská, parc. č. 2484/58, 2484/3, 2484/6, 2484/7, 2489/4, 2481/5, 2481/10, 3693/3, k. ú. Břevnov, včetně instalace systému pro využití šedé vody.

Podaná žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na předmětnou stavbu neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení podle zákona č. 258/2000 Sb.

Konkrétně podání neobsahuje:

- 1) Podrobný popis principu technologie úpravy užitkové „šedé vody“, používaná chemická desinfekce a její aplikační dávka, údaje o předpokládané zdravotní bezpečnosti upravované vody při dlouhodobém používání a metodu kontroly funkčnosti a účinnosti technologie v běžné provozní praxi,
- 2) Osoby pověřené obsluhou zařízení technologie úpravy užitkové „šedé vody“,
- 3) Doklad k systémům rozvodů pitné a užitkové „šedé vody“ včetně akumulace, které musí být striktně oddělené a barevně odlišené.

Uvedené požadavky jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. Jejím účelem je ověření funkčnosti technologie úpravy šedé vody a doložení zdravotní bezpečnosti upravené vody při dlouhodobém užívání v běžné provozní praxi.

Účastník řízení se vyzývá, aby specifikované nedostatky žádosti odstranil ve lhůtě do 60 dnů s tím, že pokud ve stanovené lhůtě nebudou nedostatky žádosti odstraněny, bude vydáno nesouhlasné stanovisko.

RNDr. Robert Daniš

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II.