



	Rozváděč:	xEffect XvTL
	Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 690V AC. Třída ochrany I.
	Poloha:	NA podlaze
	Stupeň krytí:	IP40
	Mechanická odolnost:	IK10
BPZ-KAS-800 V: 78/5, H: 2R0	Požární klasifikace:	Žádná
	Dveře:	Plechové plné s 4–bodovou závorou, ploché, pravé/levé
	Vnější rozměry:	800 x 2000 x 400 (Šířka x Výška x Hloubka)
BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2 V: 75/5, H: S0	Vnitřní rozměry:	720 x 1950 (Šířka x Výška)
	Výklenek:	–
BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2 V: 74/5, H: S0	Podstavec:	Pro nízkou zátěž (max.300kg), výška 100mm bez bočních výřezů
	Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 720mm.
BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2 V: 72/5, H: S0	Koncepce:	Kompletní skříň řadová (předmontovaná)
	Konstrukce:	Skříň s adaptérem xEnergy Basic (vzdálenost krycí deska – dveře 125mm)
BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2 V: 71/5, H: S0	Adaptér xEnergy Basic přední/Adaptér xEnergy Basic přední a úhelník FPS. Krycí desky ProfiPLUS.	
BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2 V: 67/5, H: S0	Držák sběrnic:	Žádné
BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2 V: 62/5, H: S0	Držák sběrnic PEN / PE:	Vzadu nahore
BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2 V: 52/5, H: S0		
BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2 V: 47/5, H: S0		

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 23 160 52 PRAHA 6, IČ: 00063703				PROJEKTANT:	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	Jiří TOMAN-Projektám STRAČENSKÁ 614, ŠTĚPŤ 411 08 IČ: 627 74 271	
J. TOMAN	J. TOMAN	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE				DOKUMENTACE	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO HRÁŠTĚ SK UNION BŘEVNOV, PRAHA 6				DPS	
OBSAH PŘÍLOHY				MĚŘÍTKO	
ROZVADĚČ RS1				---	
				DATUM	
				12/2025	
				ČÍSLO KOPIE	
				ČÍSLO PŘÍLOHY	
				SO-03.7.8	
DOKUMENTACI LZE UŽÍMAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					