

Váš dopis ze dne:
21.05.2025
Vyřizuje / telefon:
Petr Vinopal / 267052930

Sportovní projekty s.r.o.
Letohradská 711/10
170 00 Praha 7 Holešovice

V Praze dne 05.06.2025

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov“ – Praha 6, Břevnov, Skokanská parc.č. 2484/58.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem $P_i = 130,5 \text{ kW}$ / $P_s = 76,5 \text{ kW}$ bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběr se osadí před elektroměry hlavní jističe: 1x **3x125 A**.

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PRE distribuční služby, a.s. - Analýzy a příprava odběrných míst, e-mail: podporasp@pre.cz.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřizená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**. Ten lze získat osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů nebo na e-mailové adrese kds@predistribuce.cz, **a to nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Kopie: S 24 100


PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5
Ing. Miroslav Hamáček
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158
bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu 17551853/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516

Zákaznická linka PRE: 267 055 555, e-mail: pre@pre.cz, www.predistribuce.cz