

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ1/PRAV/2026

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

10. 02. 2026

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/1/2026 - Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov (DI č. 1)

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

ČÁST A

(05. 02. 2026)

Dotaz č. 1

Prosím nemáte k poptávce SK Břevnov schéma rozvaděče MaR / SIL. Příložený VV je dost nejasný - poptávka rozvaděče, slaboproudu - ovládání dveří, anténa, vše tak nějak dané nejasně dohromady. Ve VV je požadavek na schránku na dokumenty a ta se bude umisťovat kam - o rozvaděči ve VV není ani zmínka. Děkuji za jakékoliv podklady k profesím MaR, SIL a SLB.

Odpověď

Vzhledem k tomu, že zadavatel nemůže specifikovat výrobce a dodavatele položky vysvětluje a specifikuje jen v základu. Zadavatel přikládá schéma regulace a vysvětlivky k výkazu výměr. Rozvaděč NN je obsažen v části 03.7, protože je v objektu. Zařízení MaR je osazeno rovněž v tomto rozvaděči. Jedna DIN lišta v rozvaděči je pro moduly MaR viz TZ. Zadavatel dále uvádí, že část MaR a SLP je v jedné části 03.9 MaR a SLP.

ČÁST B

Zadavatel z důvodu zajištění co možná nejširší hospodářské soutěže upravuje v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ požadavek na technickou kvalifikaci dodavatele dle čl. IV. odst. 3 písm. a) bod ii. zadávací dokumentace tak, že ruší podmínku realizace hřiště s umělým trávnikem 3. generace a nahrazuje ji podmínkou obecné realizace hřiště s umělým trávnikem se vsypem. Požadavek na technickou kvalifikaci dle čl. IV. odst. 3 písm. a) bod ii. zadávací dokumentace tak nově zní takto (změny vyznačeny červeně):

*ii. Za posledních **pět (5) let** před zahájením zadávacího řízení **min. jednu (1)** významnou stavební práci, jejíž předmětem nebo součástí byla realizace hřiště s umělým trávnikem **se vsypem 3. generace (UMT3G)**, s finančním objemem ve výši **min. 10 mil. Kč bez DPH**.*

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje na profilu zadavatele aktualizovanou zadávací dokumentaci, v níž je výše uvedená změna zapracována.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Zadavatel s ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přistoupil v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 věta druhá ZZVZ k prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, že tato bude od odeslání změny zadávací dokumentace činit celou svou původní délku.

**S ohledem na výše uvedené je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 10.00 hod.
dne 12. 03. 2026.**

Příloha

VZ 1-2026 - příloha_DI_c1_schema

VZ 1-2026 - příloha_DI_c1_vysvetlivkyVV

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management