

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

16. 03. 2026

VZ1/PRAV/2026

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/1/2026 - Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov (DI č. 5)

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

ČÁST T

(13. 03. 2026)

Dotaz č. 1

V objektu SO-02.1 je položka 31 na sloupky hrazení z jeklů v délce pouze 5290 mm. V pohledu na hrazení je kóta u sloupku 6000 nad zemí a část je ještě založená v zemi - 1,27 m. Žádáme o aktualizaci délky sloupku ve výkazu výměr dle návrhu.

Odpověď

Sloup hrazení nemá v celé délce jednotný profil - viz příloha "D.1.1.4. - Skladby, detaily, strana 4, detail D-2.04 - POHLED NA MODUL HRAZENÍ v.-6,0 m".

Do výšky 4020 mm nad hrací plochu má ocelový sloup profil 120x60x5 mm. Podzemní část tohoto profilu má délku 1270 mm. Odtud celková délka této části sloupu, která je 4020+1270=5290 mm.

Od kóty 4020 mm nad terénem pokračuje sloup hrazení ocelovým profilem 100x60x5 mm, a to v délce 1980 mm.

Totéž je i ve výkazu výměr.

31	K	7670201	D+M sloupku hrazení z Jeklů 120/60/5mm, délka 5290mm,
žár.pozink	ks	46,000	0,00
VV		23+23	46,000
32	K	7670202	D+M sloupku hrazení z Jeklů 100/60/5mm, délka 1980mm,
žár.pozink	ks	46,000	0,00
VV		46	46,000

SNEO, a.s. se sídlem:

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

Tel.: 235 094 011, IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112

Bankovní spojení: 35-0961890217/0100



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management