

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	12. 11. 2020
	VŘ26/PRAV/2020	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce č. VŘ/26/2020 – „Výměna okenních a balkonových výplní lodžii objektu LDN Chittussiho 1a, Praha 6“

Obdobně dle ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), v platném znění, Vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

Dotaz č. 1:

Okenní výplně u prvků 01-08 jsou rozděleny příčkou. Nikde není specifikováno technické řešení. Mají být okenní výplně rozděleny nalepovací lištou na skle (jaké šířky) nebo meziskelní lištou (jaké šířky)?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby sklo bylo pohledově členěné nalepovací lištou v rozměru blízkém šíři 70 mm (66mm je přípustné) a dále aby v místě krytém nalepovací lištou byl mezi skla vložený meziskelní rámeček v šíři nalepovací lišty.

Dotaz č. 2:

Protihmyzové mříže – mají být osazeny kompletně na všech oknech a zároveň kompletně na všech balkonových dveřích nebo pouze vždy na jednom otevíracím prvku ze sestavy?

Odpověď:

Požaduje se, aby byly veškeré otevíravé části sestavy opatřené protihmyzovou mříží (okna i balkonové dveře) dle požadavku stanoveného v obecné specifikace vi. D1.1-09 Výpis stavebních prvků.

Zadavatel Vám tímto oznamuje, že lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 20. 11. 2020, 09.00 hod.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management