

## **dle seznamu**

|                     |                     |                                                         |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Vaše značka:</b> | <b>Naše značka:</b> | <b>Vyřizuje:</b>                                        | <b>V Praze dne:</b> | <b>12. 11. 2020</b> |
|                     | VZ4/PRAV/2020       | J. Sosnarová<br>tel.: 235 094 054<br>jsosnarova@sneo.cz |                     |                     |

### **Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce č. VZ/4/2020 – „Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc“**

V souladu ustanovení § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Vám podáváme dodatečnou informaci na výše uvedenou akci.

#### **Dotaz č. 1:**

Prosím Vás o poskytnutí výkresové dokumentace v běžně dostupném formátu pdf, aby bylo možné výkresy otevřít na každém počítači a v takovém vzhledu, jak mají vypadat. Soubory autocadu dwg nejsou běžně dostupným formátem a dalším problémem je, že při jejich prohlížení dochází ke zkreslení výkresu vlivem neznámého nastavení tisku. Nastavení se týká jednotlivých hladin – jejich barev, tlouštěk čar, jejich tisknutelnosti, dále též chybějících souborů shx atd. Vzhledem k nízkému času pro zpracování nabídky a nemožnosti otevřít všechny soubory, prosíme zadavatele o zvážení prodloužení termínu odevzdání nabídky.

#### **Odpověď:**

Zadávací dokumentace v požadovaném formátu je přílohou této Dodatečné informace č. 2.

#### **Dotaz č. 2:**

Pol. 342 "Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m<sup>3</sup> dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI Z/S 45/60". Hodnoty EI jsou uvedené mylně, upřesnit EI Z/S 45/45 nebo 60/60. Při požadavku 60/60 musí být deska 2x15mm a tep. izolace 2x40mm, požadavek 45/45 - deska 2x12,5mm + tep.izolace tl.60mm. Prosíme o upřesnění.



Realitní  
činnost



Investiční  
a inženýrská  
činnost



Správa  
nemovitostí



Volnočasové  
aktivity



Komunální  
služby



Facility  
management

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje PO REI 45 zdola, tak jak je správně uvedeno v textaci položky 342.

**Dotaz č. 3:**

Pol. 345 - "klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 300x300mm". Jaká je požadovaná požární odolnost?

**Odpověď:**

Jedná se o revizní dvířka X02, která jsou bez požární odolnosti.

**Dotaz č. 4:**

Pol. 347 - "klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm". Jaká je požadovaná požární odolnost?

**Odpověď:**

Jedná se o revizní dvířka X01, která jsou bez požární odolnosti.

**Dotaz č. 5:**

V rámci elektroinstalace prosím o knihu svítidel pro nově dodávaná svítidla.

**Odpověď:**

Specifikace svítidel je ve výkresové dokumentaci elektro.

**Zadavatel Vám tímto oznamuje, že v souvislosti s Dodatečnou informací č. 1 (ze dne 09. 11. 2020), kdy byla prodloužena lhůta pro podání nabídky do 30. 11. 2020, 09.00 hod., uskuteční také opakovanou prohlídku místa plnění dne 19. 11. 2020 v 11.00 hod.**



Realitní  
činnost



Investiční  
a inženýrská  
činnost



Správa  
nemovitostí



Volnočasové  
aktivity



Komunální  
služby



Facility  
management