

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	25. 03. 2021
	VZ5/PRAV/2021	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace (Dodatečná informace č. 1) k veřejné zakázce č. VZ/5/2021 - „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců (jiné technické parametry) v nebytových prostorech domu náměstí Svobody 728/1“

V souladu ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), Vám podáváme vysvětlení na výše uvedenou akci.

Bezpečnostní fólie uvažuje zadavatel s atestem P2A, zabezpečení na úrovni mříží, aplikace z interiérové strany skla.

Solární fólie uvažuje zadavatel s propustností viditelného světla až 90 % a zadržení infračerveného záření do místnosti přes 95 %, aplikace z interiérové strany skla.

Upřesnění k **řešení stávajících parapetů výkladců** z kamenných desek je uvedené v Závazném stanovisku MHMP - Odbor památkové péče, ze dne 06. 02. 2018.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management