



Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: -  
Naše č. j.: HSHMP 1299/2021  
Sp. zn.: S-HSHMP 1299/2021  
Vyřizuje: Bc. Vladimíra Jansová  
Tel.: +420 281 000 453  
E-mail: vladimira.jansova@hygp Praha.cz  
V Praze dne: 27. 1. 2021

**Ing. Martin Čadek**  
Quadra project s. r. o.  
Plzeňská 59  
150 00 Praha 5  
IČO 26764768

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci ZŠ Dědina – navýšení kapacity kmenovou třídou v křídle B1, v objektu Základní školy Dědina, Žukovského 580/6, 161 00, Praha 6 - Liboc**

Na základě žádosti zmocněnce Ing. Martina Čadka, Quadra project s. r. o., Plzeňská 59/247, 150 00, Praha 5, IČO 26764768, doručené dne 6. 1. 2021, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“), předložený návrh projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci ZŠ Dědina – navýšení kapacity kmenovou třídou v křídle B1, v objektu Základní školy Dědina, Žukovského 580/6, 161 00, Praha 6 – Liboc.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci ZŠ Dědina – navýšení kapacity kmenovou třídou v křídle B1, v objektu Základní školy Dědina, Žukovského 580/6, 161 00, Praha 6 – Liboc

**se s o u h l a s í.**

**V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění stanovené podmínky:**

Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby předložte měření doby dozvuku v učebně.

**Odůvodnění:**

Dne 6. 1. 2021 byla HSHMP předložena projektová dokumentace (dále jen „PD“) na výše uvedenou akci. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Quadra project s. r. o., Plzeňská 247/59, 150 00, Praha 5, IČO 26764768, v lednu 2021. HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zák. č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace je sloučení dvou stávajících místností (B.304 - kabinetu a B.305 - skladu) ve 3. NP pavilonu B1 a tím vytvoření nové kmenové učebny pro 30 žáků. Vybudováním nové kmenové učebny nedojde k navýšení nejvyššího počtu 770 žáků, které lze v prostorách objektu Základní školy Dědina, Žukovského 580/6, 161 00, Praha 6 – Liboc vzdělávat. Do stávající chodby bude vestavěn sklad.

Budou osazeny nové dveře do nové kmenové učebny a skladu. Jsou navrženy nové nášlapné vrstvy podlah – světlé matné odolné PVC. V učebně bude přesunuto umyvadlo, napojeno na stávající rozvody ve stávající šachtě. Za umyvadlem bude proveden keramický obklad do výšky 1500mm.

Stávající prostory jsou chráněny hlukem z vnějšího prostoru – obvodový plášť je totožný jako v okolních kmenových třídách. Nová třída je orientována do vnitřního atria. Větrání učebny je zajištěno přirozeně stávajícími okny, pro větrání skladu budou osazeny větrací mřížky. Pro osazení efektivního větrání je navrženo osazení senzorů sledování množství  $\text{CO}_2$  v každé třídě.

Způsob vytápění není záměrem změněn. Dojde k přesunutí jednoho stávajícího otopného tělesa v novém skladu.

Dle předloženého posouzení denního osvětlení vypracovaného Mgr. Danou Klepalovou, Růžičkova 32, 250 73 Radonice, IČO 76196046 v prosinci 2020 vyplývá, že v navrhované učebně jsou splněny normové požadavky ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov a učebna má vyhovující denní osvětlení. Doplnující umělé osvětlení je navrženo o intenzitě 300 lx v učebně a 100 lx ve skladu. Pro osvětlení tabule je navrženo 500 lx na povrchu tabule pomocí asymetrického reflektoru, které zaručí směrování světla ve směru tabule a současně zajištění dokonalého clonění ze strany žáků v lavicích.

V PD je predikováno, že veškeré stavební úpravy budou prováděny dle harmonogramu výstavby a budou prováděny mimo vyučování (o letních prázdninách v době od 7,00 do 21,00 hodin v pracovní dny a nezpůsobí hluk ani vibrace).

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovené podmínky. Stanovená podmínka je v souladu s § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Měření je požadováno z důvodu prokázání splnění normových požadavků.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Pro archivaci si ponecháváme – posouzení denního osvětlení.

  
**Bc. Vladimíra Jansová**

pověřená zastupováním vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých  
poboček Západ, Severozápad a Sever



**Příloha:** 1x PD

**Kopie:** HSHMP – HDM – pobočka Sever, Měšická 646/5, 190 00 Praha