





















R01	AKTUALIZACE 02/2021	02/2021
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

±0,000=217,290 m n.m Bpv	
PROJEKT / PROJECT STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6 k.ú. Bubeneč, parc.č. 1039	
STAVEBNÍK / CLIENT SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6	
VYPRACOVAL / ELABORATED BY Ing. Eva Miklíková	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY  VMS projekt s.r.o. <small> sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč </small>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Ing. Vlastimil Štěpán	 VMS projekt s.r.o. <small> sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč </small>
HIP / HIP Ing. Vlastimil Štěpán	
AUTOR / ARCHITECT Ing. Vlastimil Štěpán	
STUPĚŇ / PHASE Dokumentace pro provádění stavby	DATUM / DATE 12/2019 MĚŘÍTKO / SCALE -
ČÁST / PART D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE <div style="text-align: center;">VÝPIS PRVKŮ</div>	
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. <div style="text-align: center;">2018-34</div>	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. <div style="text-align: center;">507</div>
KOPIE / COPY	

Výpis prvků

Označení	Foto	Stav	Pozn.
PRV/01 Televizní anténa + satelit		Funkční	Ponechat beze změn, nátěr držáku
PRV/02 Televizní anténa		Funkční	Ponechat beze změn, nátěr držáku
PRV/03 Satelit		Funkční	Ponechat beze změn, nátěr držáku
PRV/04 Televizní anténa		Funkční	Ponechat beze změn, nátěr držáku
PRV/05 Anténa		Funkční	Ponechat beze změn, nátěr držáku
PRV/06 2x Odvětrání VZT		Funkční	Ponechat beze změn, po obvodě začistit a utěsnit trvale pružným tmelem

PRV/07 Odvod od expanzní nádrže		Nefunkční	Odstranit
PRV/08 Rozvody elektroinstalace pro osvětlení v trubkách (na několika místech na střeše)		Nefunkční	Odstranit (viz. část 1.4.6.1 - elektro)
PRV/09 Osvětlení (4x)		4x jen torzo	Bude nahrazeno novými svítidly stejného tvaru (viz. část 1.4.6.1 - elektro)
PRV/10 Chladicí jednotka		Funkční	Ponechat beze změn, nátěr konzoly
PRV/11 Odvětrání výtahové šachty		Funkční	Ponechat beze změn, antikorozní nátěr
PRV/12 Pozůstatek konstrukce pergoly (kovové bodáky)		Nefunkční	Odstranit
PRV/13 Vodovodní kohoutky (2x)		Funkční pouze na střeše S1	Viz. část D.1.4.1 –ZTI (včetně zaslepených vývodů vody)

PRV/14 Televizní anténa		Funkční	Ponechat beze změn, nátěr držáku
PRV/15 Ocelová táhla od vlajkových stožárů (4x)		Funkční	Repasovat, antikorozní nátěr
PRV/16 Ocelová tyč na fasádě		Nefunkční	Odstranit
PRV/17 Konzole na fasádě (2x)		Nefunkční	Odstranit
PRV/18 Dvojice větracích hlavic na fasádě (2x)		Funkční	Repasovat, antikorozní nátěr
PRV/19 Ocelový držák		Nefunkční	Odstranit
PRV/20 Větrací hlavice ZTI		Funkční	Vyměnit za nové