



KABELY PRO OVLÁDÁNÍ NEBO MONITOROVÁNÍ, NEHOŘÁVAVÝ KABEL B2cso.s/ S FUNKČNÍ INTEGRITOU  
 A + C = 2xHNĚDÝ KABEL PRAfLoGuard 1x2x0,8/ P30R NÁPAJENÍ (MAJAK)  
 B = 1xHNĚDÝ KABEL PRAfLoDur 1x1,5/ P30R NÁPAJENÍ TABLA  
 D = 1xHNĚDÝ KABEL PRAfLoDur 1x1,5/ P30R NÁPAJENÍ ZAŘÍZENÍ


**O** 0 = KABEL OVLÁDÁNÍ 1xHNĚDÝ KABEL PRAfLoGuard 2x2x0,8/ P30R  
**T** 1T = 1xKABEL ORANŽOVÝ KABEL J-Y(S)TY 1x2x0,8  
**M** M = KABEL MONITOROVÁNÍ 1xHNĚDÝ KABEL PRAfLoGuard 1x2x0,8/ P30R

E KABELY PRO PŘIPOJENÍ LINEÁRNÍHO HLÁSIČE, NEHOŘLAVÝ KABEL B2co,s1/ J-H(ST)H 1x2x0,8e  
ORANŽOVÝ 4E = 4xKABEL J-H(ST)H 1x2x0,8

 ZELÉNÉ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO SOUČÁST VYBAVENÍ DVEŘÍ  
ODPOJÍ NAPÁJENÍ REVERZNÍHO ZÁMKU

● TLAČÍTKO RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ TLAKOVÉHO VĚTRÁNÍ VÝTAHŮ  
MODRÉ TLAČÍTKA PARALELNĚ PŘIPOJENY NA  
MONITOROVANÝ JEDEN VSTUP MODULU 2/2

 ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK EL 560

-  SCHODIŠŤOVÁ CENTRÁLA S TLAČÍTKOM A RUČNÍM OVLÁDÁNÍM
-  TLAČÍTKO RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ

TABLO EPS A EVAKUAČNÍ MIKROFÓN  
INSTALOVAT DO BOXU S NEREZ DVIŘKY



REVIZE 20.11.2020			
INVESTOR MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČS. ARMÁDY 601/23, 160 52 PRAHA 9 ZASTUPENÝ SNEO A.S., NAD ALÉJÍ 1879/2, PRAHA 6 - BŘEVNOV 162 00		<b>ING. KAREL VONĚŠ</b> <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> Kveřtkovo 418/2 ATÉLIER 130 00 PRAHA 3 DUBINSKÁ 2028 130 43057010 19016 PRAHA 9 pkrvones.cz UVED NO LÉSY TEL. 602 37 17 73 WWW.VONES.CZ	
PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	KONTROLA	HL. INŽ.-PROJEKTU
ING. KAREL VONĚŠ	ING. KAREL VONĚŠ		
Státní <b>LDN Praha 6, Chittussioho 1108/1a</b> <b>Oprava stávajícího systému EPS</b>			
VÝSAD PŘÍLOHY		ČÍSLO ZAKÁZKY DOKUMENTACE DPVZ MĚŘITKO 1:75 DATUM 10.2020 POČET FORMÁTŮ 8 A4	
<b>SCHEMA EPS</b> DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE V SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČÍ JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINOU ZPŮSOBEM POUŽÍVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁSÍ ZPRAVODATELNÍ		ČÍSLO KAPKY NÁZEV SOUBORU ČAST PŘÍLOHA 4.1	