


SESTAVA:  
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 500x700 SE  
SERVOPOHONEM (BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENO)  
- PŘETLAKOVÁ KLAPKA 500x700

SESTAVA:  
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 500x700 SE  
SERVOPOHONEM (BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENO)  
- PŘETLAKOVÁ KLAPKA 500x700

ODPADNÍ VZDUCH  
MATERIÁL SPIRO

## VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCI EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ A FOTOGRAFIÍ  
A NÁSLEDNĚ BYL OKÓTOVÁN PRO POTŘEBY ROZPOČTU. HODNOTY ZDE UVEDENÉ MOHOU BYT ZATÍŽENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU  
±0,000=197,20 m n.m. (podlaha 1.NP)



ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP . PROJEKTANT	H.I.P.	PROJEKTY ANDEK s.r.o	
-	Ing. Iva Mědlíková	Ing. Iva Mědlíková	Ing. A.Kocová	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
INVESTOR	720 366 236	720 366 236	777 184 319	Randova 3205 / 2	
ADRESA INVESTORA	Městská část Praha 6, odbor soc. věci zastoupený SNEO a.s.			Praha 5 - Smíchov	
MÍSTO STAVBY	Cs. armády 601/23, Praha 6			Tel. 777 184 319	
STAVBA	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeneč	KATASTR	Bubeneč	ARCH. ČÍSLO	2020.13
Požární větrání na objektu LDN				STAD. PROJ.	DVZ
CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ				DATUM	09.2020
D1.4.1.Vzduchotechnika				FORMÁT	---
				MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
PŮDORYS 5.NP				D1.4.1	07