

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

05. 05. 2022

VŘ18/PRAV/2022

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/18/2022 – „Modernizace plynové kotelny Na Viničce 624/9, Praha 6“ (Dodatečná informace č. 2)

Obdobně dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Je povoleno nahradit systém MaR navrhovaný v projektu odpovídajícím systémem od jiného výrobce stejných parametrů, například Domat?

Odpověď

Ano, je to možné pouze za dodržení podmínky, že **nově navržený systém bude stejných či výhodnějších technických parametrů** než systém referenční (uvedené v PD a výkazu k nacenění) a musí samozřejmě zachovat funkce řízení dle PD.

Dotaz č. 2

Je povoleno nahradit navrhované nerezové kondenzační kotle, kondenzačními nerezovými kotli jiného výrobce?

Odpověď

Ano, je to možné pouze za dodržení podmínky, že **nově navržené kotle budou stejných či výhodnějších technických parametrů** než kotle referenční (uvedené v PD a výkazu k nacenění). Investor však preferuje kotle navržené, se kterými má dlouhodobé zkušenosti.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 05. 2022, 10.00 hod.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivty



Komunální
služby



Facility
management