

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ9/PRAV/2022

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

j.sosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

13. 05. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/9/2022 – „Úprava vnitrobloku Bubenečská - Dr. Z. Wintra - Eliášova - Raisova“ (Dodatečná informace č. 1)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

V technické zprávě a ve výkazu výměr je uváděna skladba konstrukce vozovky na následujícím provedení:

kamenná dlažba	DL	80 mm	ČSN 73 6131 ČSN EN 1338	
lože z drtě	L	40 mm	ČSN 73 6131 ČSN EN 13285	120MPa
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm	ČSN736126 ČSN EN 13285	70MPa
šterkodrt'	ŠD _B	min.150 mm	ČSN736126 ČSN EN 13285	45MPa
celkem		420 mm		

Zde může dojít k nerovnoměrnému sedání vzhledem k frakci 0-63. Ze zkušeností je vhodnější použít skladbu s oddělenými frakcemi po vrstvách. Navrhujeme použití následující skladby:

KAMENNÁ DLAŽBA	80 mm
LOŽE Z DRTĚ FR. 4-8	40 mm
LOŽE Z KAMENIVA	100 - 150 mm
ŠTĚRKODRT' FR. 16-32	250 – 300 mm
CELKEM	470 – 570 mm

Odpověď

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili skladbu konstrukcí vozovky dle Zadávací dokumentace.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 2

Ve výkresu D.1.4.1.2.01 (situace dešťové kanalizace) je uvedeno, že má být původní kanalizace demontována. Tyto práce však nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Prosíme tedy o jejich doplnění.

Odpověď

Na základě dotazu č. 2 probíhá úprava výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr bude zadavatelem uveřejněn dne 16. 05. 2022 prostřednictvím Dodatečné informace č. 2.

V souvislosti s aktualizací slepého rozpočtu - soupisu prací, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 20. 05. 2022, 10.00 hod.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management