



LEGENDA:

- spínač osvětlení jednopólový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojitý střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- ventilátor s doběhem
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- el. ohřivač TUV - el. patrona 2kW
- stmivač
- svítidlo s invertérem, 60 min.
- 3f spínač
- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- liniové svítidlo
- nástěnné svítidlo nouzové svítidlo, 60 mi.
- dvojjzásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 20
- dvojjzásuvka - zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojování
- tlačítko 1/0, ovládání VZT
- rozvaděč
- zásuvka, 400 V
- sada pro nouzovou signalizaci
- podlahová krabice
- vodič CYKY-J 4x10
- vodič CYKY-J 5x4
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0,8
- hlavní kabelová trasa
- PIR pohybové čidlo
- klávesnice EZS
- optokouřové čidlo
- magnetické čidlo
- sířena
- kamera
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm
- reproduktor s nuceným poslechem
- ústředna pro evakuační rozhlás

± 0,000 = 325,370 m.n.m.			
!!! PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTÝČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ			
Sibre s.r.o.		název a místo stavby: MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy Libocká 148, 161 00 Praha 6	
generální projektant: Ing. Radek Kryža		investor: Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6	
zodp. p. Karel Sommer		část: D.1.4.f - ELEKTROINSTALACE	
Projektant části EL: Karel Sommer		zodp. p. Karel Sommer	
datum: 03/2022		výkres: PŮDORYS 2.NP - PŘÍSTAVBA	
měřítko: 1:50		stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB (DPS)	
paré:		číslo výkresu: LIB_DSP_D.1.4.f_101_00	