

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ6/PRAV/2022

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

09. 02. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/6/2022 – „MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (Dodatečná informace č. 13)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

S odkazem na dodatečnou informaci č. 12, dotaz č. 3. Nově je jako referenční výrobek okna pozice F12 uveden Aluprof systém požárních fasád MB-SR50N EI, ale ani tento systém neumožňuje spoj sklo/sklo lomený směrem do střechy (viz. detail č. 14) v požární odolnosti EI30 DP1. V místě zalomení musí být hliníkový profil.

Odpověď

Výplně s požární odolností budou provedeny dle certifikátu vybraného výrobce, tj. pokud splnění požární odolnosti bude možné pouze s rámem ve zlomu, bude v tomto detailu výplň rámová.

Dotaz č. 2

U následujících položek výkazu výměr objektu „SO 01 01-Stavební část Pol“ je uveden referenční výrobek okna Jánošík systém Noframe. Dle tab. oken se jedná o okna s požární odolností EI30 DP1. Této požární odolnosti nelze docílit dřevěnými okny. Jedná se o obdobný problém viz. dodatečná informace č. 12, dotaz č. 3, okno pozice F12.

129	03	F3 -D+M dřevěné okno 1250x2850mm pevné zasklení, dub, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	1,00000
134	08	F8 -D+M okno 800x1900mm, pevné zasklení, dub, bezpečnostní sklo Rw=30dB, Uw=1,0W/m2K, EI 30 DP1	ks	1,00000

Odpověď

Všechny výplně v PNP koridoru byly změněny na výplně s hliníkovými profily, které splňují PO. Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

příloha: LIB-B_DPS_D.1.1_601_00_TABULKA_OKEN



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.
(příloha této informace)

**Zadavatel se omlouvá za vzniklé komplikace a na základě obdržených dotazů
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 02. 2023, 10.00 hod.**

Přílohy dle textu

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY_09.02.2023)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management