

dle seznamu

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:	18. 04. 2019
	VZ/3/PRAV/2019	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce č. VZ/3/2019 – „MŠ Charlese de Gaulla – dokončení celkové rekonstrukce“

V souladu ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Vám podáváme dodatečnou informaci na výše uvedenou akci.

Dotaz:

Ve výkazu jsou dvě zrcadla do Al rámu velikosti 3000 mm a 3300 mm. Maximální možná velikost vychází z délky lišt max. 3000 mm, něco na prořez, takže zrcadlo lze maximálně veliké cca 2800 mm. Jak mám postupovat při ocenění těchto zrcadel – mám uvažovat zrcadla zmenšená na 2800 mm?

Odpověď:

Hliníkové rámovací profily je možné nastavit na požadovanou délku. Nastavením profilů může vzniknout viditelný spoj v 1/2 rozpětí. Zadavatel požaduje, aby šíře zrcadla obsáhla celou sestavu umyvadel. V souladu s tímto požadavkem účastník ve své nabídce zohlední v zadávací dokumentaci uvedený rozměr zrcadel.

Ing. Dagmar Halenka, MBA
předsedkyně představenstva

Mgr. Ing. Jan Kuchařík
člen představenstva

