

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ5/PRAV/2023

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

21. 04. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/5/2023 - „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“ (Dodatečná informace č. 1)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Součástí PD není žádná statika. Žádáme vás o dodání statické části k výkladcům - ke stávající nosné kci a ke sklům. Potřebujeme statické výpočty, aby bylo možné potvrdit, že stávající nosná kce unese nová skla, jak tvrdí TZ a že navržená skla staticky vyhoví. A také že se daná skla do stávající konstrukce díky své tloušťce vejdou. V PD není totiž počítáno s úpravou nosné kce, ale pravděpodobně bude potřeba nosnou kci vyměnit, upravit, zesílit apod., jak avizují potenciální dodavatelé skel. Také tloušťka skle bude muset být určitě větší, než uvedená v PD.

Odpověď

Projektová dokumentace je zpracována na podkladu geodetického zaměření, průzkumu stávajícího stavu v době přípravy projektové dokumentace, odborného posouzení a konzultace se specializovanou firmou. Dále byl do projektové dokumentace zohledněn požadavek zástupců památkové péče na zachování původní nosné konstrukce výkladců a nesouhlas s prováděním prací (rozšiřování rámu) směrem do interiéru. Projekt požaduje po zhotoviteli, aby provedl vlastní návrh zasklení při respektování požadavku památkové péče, sanaci nosné konstrukce s ohledem na stav zjištěný po rozkrytí. V projektové dokumentaci se výslovně uvádí, že zhotovitel provede vlastní ověření v rámci přípravy dodavatelské dokumentace. Předložený referenční typ zasklení a směrné detaily uložení izolačního dvojskla byly použité zejména pro potřeby udělení souhlasu zástupců památkové péče. Je kladen důraz na zachování původního vzhledu výkladců.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 05. 2023, 10.00 hod.

Přílohy

01 - Stanovisko odborné realizační firmy k proveditelnosti zasklení a statickému zatížení původních rámu (fa Alfaglass, 04/2017)

02 - Fotodokumentace z provedeného průzkumu původních rámu v r. 2017.

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: NOVÉ PŘÍLOHY_21.04.2023)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management