

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ5/PRAV/2023

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

24. 04. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/5/2023 - „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladů v nebytových prostorech v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“ (Dodatečná informace č. 2)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Na základě prohlídky stavby bylo zjištěno, že stávající markýzy nemají elektromechanický výsuvný systém, ale pouze mechanický na kliku. Ve výkazu je však položka na Opravu elektromechanického výsuvného systému markýzy 20 ks. Žádáme tedy o upřesnění a případnou úpravu výkazu výměr. Navíc na opravu mechanismu markýz je položka 42 - 20 ks a pak také položka 48 také 20 ks. Nejedná se o duplicitu? Žádáme o upřesnění k vnitřním žaluziím - při prohlídce stavby jsme je neviděli. Ve výkazu je oprava elektromechanického pohonu systému vnitřních žaluzií 7 ks. Žádáme o upřesnění, zda jsou na stavbě opravdu vnitřní žaluzie a zda mají elektromechanický pohon, a o případnou úpravu výkazu.

Odpověď

Neuvažujte s opravou ani výměnou vnitřních žaluzií (jedná se o vertikální posuvné žaluzie v prostoru obřadní síně), a dále stávající markýzy nebudou mít elektromechanický výsuvný systém, jsou a budou mechanicky ovládané. Zadavatel aktualizoval soupis prací s výkazem výměr a Souhrnnou technickou zprávou PD.

Dotaz č. 2

Prosíme o doložení samostatných projekčních výpisů materiálů k vytápění.

Odpověď

Výpis je součástí soupisu prací s výkazem výměr. Zde se nachází potřebné informace k typu armatury (dimenze, pracovní tlak, či maximální provozní teplota) v návaznosti na potřebný parametr. Nejedná se o atypický výrobek a v souladu s legislativou není uveden konkrétní typ či obchodní název výrobku.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr jsme nenašli žádné položky týkající se stavebních připomocí u vytápění - zapravení rýh, prostupů apod. Zohledňuje výkaz tyto práce?

Odpověď

Položka stavebních připomocí doplněna do aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr (*díl Vedlejší náklady*).

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.

Zadavatel se omlouvá za vzniklé komplikace a na základě obdržených dotazů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 05. 2023, 10.00 hod.

Přílohy dle textu

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY_24.04.2023)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management