

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ARMATUR V 1.N.P. (DODÁVKA ZTI):

UM Č.1-KERAMICKÉ UMÝVÁTKO Š. 450, ROHOVÉ SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU Ø 32 MM (5/4") S VÝŠKOU VODNÍHO SLOUPCE > 50 MM ZAPUŠTĚNÉ PŘIPEVNĚNÉ KE STĚNĚ ŠROUBY, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ PŘIPOJENA K ROZVODU VODY PŘES DVA ROHOVÉ VENTILY 1/2"X3/8", PRO PŘIPOJENÍ POUŽIT UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ KOMPLET 20X1/2", VÝŠKA ODPADU 0,530 M OD ÚROVNĚ PODLAHY, PŘIPOJENÍ VODY 0,600 M, H. HRANA 0,800 M OD ÚROVNĚ PODLAHY, NAPOJENÍ SIFONU PŘES PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° HTSW V KOMBINACI S TĚSNÍCÍ GUMOVOU MANŽETOU HTGM PRO ODPADNÍ POTRUBÍ Ø 28-34 MM,
WC Č.1-KLOZET ZÁVĚSNÝ S DĚLKOU 530 MM, ŠÍŘKY 360 MM S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM 3L - 4,5 L, PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY (OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU) S OBLOŽENÍM V INSTAL. PŘEDSTĚNĚ SDR DESKAMI (TZV. SUCHÝ PROCES), PŘIPOJENÍ VODY PŘES NAPOUŠTĚCÍ VENTIL G 1/2" - SOUČÁSTÍ PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE, ODPAD NAPOJEN NA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DN 110 PŘES NAPOJOVACÍ SOUPRAVU PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, H. HRANA SEDÁTKA VE VÝŠCE 400 MM NAD PODLAHOU, SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍ SADA S DUROPLASTOVÝM SEDÁTKEM,
SM Č.1-3-SPRCHOVÁ MÍSA V PODOBĚ SPRCHOVÉHO ČTVRTKRUHOVÉHO KOUTU S POSUVNÝMI DVEŘMI, STŘÍBRNÉHO LESKLÉHO PROFILU S 6MM TRANSPARENTNÍM SKLEM O ROZMĚRU 800/800 MM OBSAHUJÍCÍ AKRYLÁTOVOU VANIČKU SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO SPRCHOVÉ MÍSY S ODTOKEM Ø 52 MM, JEJÍŽ HORNÍ HRANA SE NACHÁZÍ 120 MM NAD ÚROVNÍ PODLAHY, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝM SLOUPEM A RUČNÍ SPRCHOU Ø 100 MM PŘIPOJENA K ROZVODU VODY POMOCÍ NÁSTĚNNÝCH KOLEN 20X1/2" ČI UNIVERZÁLNÍHO NÁSTĚNNÉHO KOMPLETU VE VÝŠCE 1,115 M OD PODLAHY, SOUČÁSTÍ DODÁVKY U PROFIL 650 MM S INSTALAČNÍMI NOHAMI INSTALOVANÝMI ROVNOBĚŽNĚ S OSOU VANIČKY 190 MM NA KAŽDOU STRANU, RÁDIUS SPRCHOVÉ MÍSY 450 MM, DODÁVKA BUDE ROVNĚŽ OBSAHOVAT INTEGROVANÝ ČELNÍ PANELE VÝŠKY 25 CM,
VL Č.1-KERAMICKÁ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VÝLEVKA S ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ SADOU Ø 100 MM, NÁSTĚNNÁ BATERIE S OTÁČIVÝM ÚSTÍM A DÉLKOU RAMÍNKA 300 MM PŘIPOJENÁ K ROZVODU SV, TV POMOCÍ UNIVERZÁLNÍHO NÁSTĚNNÉHO KOMPLETU 20X1/2" VE VÝŠCE 1,0 M OD PODLAHY S PLASTOVOU NÁDRŽKOU NA STĚNU O OBJEMU 3/6 L S BOČNÍM PŘIPOJENÍM VODY PŘES FLEXI HADICI 3/8" NAPOJENOU NA RV 1/2"X3/8", NAPOJOVACÍ ROURA MEZI VÝLEVKOU A NÁDRŽKOU Ø 50 MM DL. 200-575 MM,

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ARMATUR V 1.N.P. (DODÁVKA GASTRA):

D1,2,3,4,5 -G .... PRACOVNÍ STOLY SE DŘEZEM V NEREZ PROVEDENÍ, CELKEM 5ks.
U1,2,3 -G..... NEREZ. UMYVYDLA, CELKEM 3ks.

OZNAČENÍ INSTALAČNÍCH PŘIPOJENÍ - PŘIPOJENÍ VODA:

TV1, SV1 ..... STUDENÁ A TEPLÁ VODA UKONČENÁ ROHOVÝM VENTILEM RV 1/2"x3/8" 0,6 M NAD ČISTOU PODLAHOU (PŘIPOJENÍ DŘEZŮ A NEREZOVÝCH UMÝVÁTEK) - CELKEM 8 PÁRŮ Z TOHO 5xDŘEZŮ A 3xUMÝVÁTKA,
SV2, UV2..... STUDENÁ, TEPLÁ A UPRAVENÁ VODA UKONČENÁ ROHOVÝM (PRAČKOVÝM) VENTILEM RV 1/2"x3/4" V PODLAZE 0,00 M, (PŘIPOJENÍ MYCÍCH STROJŮ A KONVEKTOMATŮ) - CELKEM 8 KS ROHOVÝCH VENTILŮ,
TV3, SV3, UV3... STUDENÁ, TEPLÁ A UPRAVENÁ VODA UKONČENÁ ROHOVÝM VENTILEM RV 1/2"x3/8" V PODLAZE 0,00 M (PŘIPOJENÍ KOTLŮ, MULTI. PÁNVÍ A STOLŮ S OHŘÍVANOU LÁZNÍ) - CELKEM 14 KS ROHOVÝCH VENTILŮ,
UV4, SV4 ..... STUDENÁ A UPRAVENÁ VODA UKONČENÁ ROHOVÝM (PRAČKOVÝM) VENTILEM RV 1/2"x3/4" 0,300 M NAD ČISTOU PODLAHOU (PŘIPOJENÍ ZMĚKČOVAČE VODY) - CELKEM 4 KS ROHOVÝCH VENTILŮ,
SV5..... STUDENÁ VODA UKONČENÁ ROHOVÝM (PRAČKOVÝM) VENTILEM RV 1/2"x3/4" V PODLAZE 0,00 M (PŘIPOJENÍ VÝROBNÍKŮ TEPLÝCH NÁPOJŮ) - CELKEM 1 KS ROHOVÝCH VENTILŮ
TV6, SV6 ..... STUDENÁ A TEPLÁ VODA UKONČENÁ ROHOVÝM VENTILEM RV 1/2"x3/8" 1,1 M NAD ČISTOU PODLAHOU (PŘIPOJENÍ SMĚŠOVACÍ BATERIE PRO MYTÍ PORTŮ) - CELKEM 1 PÁR,

POPIS:

-MATERIÁL VNITŘNÍHO VODOVODU: POTRUBÍ CELOPLASTOVÉ PPR (PN 16) / SDR 7,4 PRO ROZVOD PITNÉ VODY,
-ROZVOD VODY JE NUTNÉ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE POTRUBÍ,
-ROZVOD VODY BUDE OPATŘEN NÁVLEKOVÝMI TERMOIZOLAČNÍMI HLAVICEMI Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU PE, TL. IZOLACE 20 MM, NAPŘÍKLAD IZOLACÍ MIRELON,
-UPEVŇOVÁNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ OBJÍMEK S KLUZNÝMI ČI PEVNÝMI TŘMENY NEBO PLASTOVÝCH PŘÍCHYTEK VE VZDÁLENOSTECH UVEDENÝMI V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ (U SVISLÉHO POTRUBÍ KOEFICIENT 1,3), DÉLKOVÝM ZMĚNÁM VLIVEM TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTI BUDE ZABRÁNĚNO LOMOVÝM ZALOMENÍM TRASY VODOVODNÍHO POTRUBÍ,
-KAŽDÝ PROSTUP NOSNOU KONSTRUKCÍ BUDE ŘEŠEN TAK, ABY VELIKOST PROSTUPU BYLA ZVĚTŠENA O VOLNÝ MEZIKRUŽNÍ PROSTOR VĚTŠÍ NEBO ROVNÝ 25 MM S JEHO MOŽNÝM UTĚSNĚNÍM OBOUSTRANNÝMI MONTÁŽNÍMI VLOŽKAMI,
-ROZVOD VODY JE VEDEN V 1.N.P. PŘEDEVŠÍM V DRÁŽCE VE ZDI, KDE BUDOU ROVNĚŽ VYVEDENY A UPEVNĚNY VÝPUSTKY K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM, ČÁSTEČNĚ JE ROZVOD VODY ROVNĚŽ VE SKLADBĚ PODLAHY, OBJEKT JE ZÁSOBOVÁN VODOU Z VEŘEJNÉHO VODOVODU, NA KTERÝ JE NAPOJENA VODOVODNÍ PŘÍPOJKA SE SAMOSTATNÝM MĚŘENÍM - NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SNAHOU PROJEKTU JE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ, BILANCE STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH PROSTUPŮ JE ZNÁZORNĚNA VE VÝKRESE Č.D.1.4A-2_PŮDORYS 1.P.P. - LEŽATÝ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU,

LEGENDA:

STUDENÁ VODA, PPR (PN 16, TRUBKA SDR 7,4) - NÁVRH
TEPLÁ VODA, PPR (PN 16, TRUBKA SDR 7,4) - NÁVRH
UV UPRAVENÁ VODA, PPR (PN 16, TRUBKA SDR 7,4) - NÁVRH

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

ZODP.PROJEKTANT	IČO	VYPRACOVAL	IČO
ING. PAVEL KŘÍŽ	490 10 425	O.PŘEDOTA	070 93 969

REGION HL. MĚSTO PRAHA | OKRES HL. MĚSTO PRAHA | OBEC PRAHA

STAVEBNÍK MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ČS. ARMÁDY 23, 160 00 PRAHA 6

NÁZEV AKCE
ZŠ T.G. MASARYKA - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Č.P. 511, PARC.Č. 2091, PRAHA 6

OBSAH VÝKRESU D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
PŮDORYS 1.N.P. - ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU

O.PŘEDOTA PROJEKTCENTRUM
Špidrova 87, 385 01 Vimperk
TEL:721 508 200
email: ondra.predota@seznam.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	67/21-OP
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
DATUM	10/2021
FORMÁT	A2
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU **D.1.4a-6**