

Váš dopis ze dne:  
16.12.2021  
Vyřizuje / telefon:  
Petr Vinopal / 267052930

MIKRO Praha spol. s r.o.  
Na Březince 1111/4  
150 00 Praha 5

V Praze dne 06.01.2022

**Sdělení podmínek připojení k distribuční soustavě na akci „Rekonstrukce kuchyně ZŠ“ – Praha 6, Ruzyně, Stochovská č.p. 511.**

Pro zajištění Vámi požadovaného příkonu pro objekt  $P_i = 211,8 \text{ kW}$  /  $P_s = 149,2 \text{ kW}$  (dle hlavního jističe před elektroměrem: ZŠ a kuchyně  $1 \times 3 \times 315 \text{ A}$ ) je nutné upravit stávající a vybudovat nové energetické zařízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) v následujícím rozsahu:

**Rozvody 1 kV**

Stávající SP5 č.p.511 v oplocení se nahradí novou skříní SR 622 do které se zapojí stávající kabelová smyčka a nový kabel NN AYKY  $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$ . Kabel se položí z TS 1631. V TS 1631 bude stávající plný rozvaděč NN nahrazen novým RD 1000/12 s rezervou pro nový kabel NN.

Uvedené technické řešení doporučujeme zpracovat do projektové dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) v rámci celé výstavby. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

Projektovou dokumentaci DÚR předložíte PREdi k odsouhlasení. **Na základě vyplněného formuláře žádosti o připojení** (k dispozici na [www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz)) **a předložené DÚR, PREdi vypracuje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek.** Ve smlouvě bude upřesněna výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a potřebné koordinace.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

V rámci stavby je nutno respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Dojde-li ke kolizi se stávajícím rozvodným zařízením PREdi, musí být součástí projektové dokumentace i vyřešení tohoto stavu (přeložka, ochranné kabelů a zařízení apod.).

V rámci příprav výstavby je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy mezi odběratelem a PREdi spočívající ve **zřízení služebnosti na kabelovou trasu.**

Toto vyjádření vydáváme pouze jako technické podmínky připojení objektu pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací a nelze ho použít pro účely územního nebo stavebního řízení.

Platnost vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Kopie: S 24 100

Příloha: Situace rozvodného zařízení

**PREdistribuce, a.s.**

Svornosti 3199/19a  
150 00 Praha 5



Ing. Miroslav Hamáček  
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí



