



Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 16. 11. 2021  
Naše č. j.: HSHMP 70705/2021  
Sp. zn.: S-HSHMP 70705/2021  
Vyřizuje: Eva Choutková  
Tel.: 281 000 451, 735 726 549  
E-mail: eva.choutkova@hygpraha.cz  
V Praze dne: 7. 2. 2022

**MIKRO PRAHA spol. s r. o.**

Na Březince 1111/4  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČO 27145611

ID schránky: uv5mrbf

**Závazné stanovisko ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na akci "ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6 – Ruzyně – rekonstrukce školní kuchyně"**

Na základě žádosti spol. MIKRO Praha, spol. s r. o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 27145611, zastupující na základě předložené plné moci ze dne 14. 9. 2021 stavebníka, doručené dne 16. 11. 2021 a doplněné ke dni 7. 2. 2022, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77a § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě pro společné povolení stavby.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení na akci „ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6 – Ruzyně – rekonstrukce školní kuchyně“ se

**s o u h l a s í .**

**V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:**

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby doložte protokolem z autorizovaného nebo akreditovaného měření, že hluk ze stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnika) ve vnitřním chráněném prostoru, ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru stavby nepřekročí hygienické limity.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení VZT systémů a protokolem z měření doložte jejich vyhovující účinnost.
3. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby doložte protokolem z měření splnění normových požadavků na umělé osvětlení ve stravovacím provozu (místnosti č. 12, 13, 14 a 03).

### Odůvodnění:

HSHMP posoudila dokumentaci stavby „ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6 – Ruzyně – rekonstrukce školní kuchyně“ předloženou dne 16. 11. 2021 a doplněnou ke dni 7. 2. 2022, která byla vypracována společností MIKRO Praha, spol. s r. o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 27145611, v září – listopadu 2021, paré č. 6, z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zák. č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

**Jedná se o rekonstrukci stávajícího stravovacího provozu za účelem navýšení výrobní kapacity na 400 porcí denně (350 porcí výdej na místě a 50 porcí expedice do externí výdejny jídel)** spočívající v drobných stavebních úpravách (demolici části 2 příček, osekání obkladů), demontáži VZT, ZTI, elektro rozvodů a provedení průrazu pro přípojku tukové kanalizace (tuková kanalizace včetně umístění odlučovače tuků je řešena samostatně). Osvětlení (přirozené) a vytápění prostor zůstane stávající. Změna trasy vzduchotechnických rozvodů a změna využití části chodby 03 vyvolá změny v umístění svítidel umělého osvětlení a změnu intenzity v souladu s novým využitím. Větrání bude nucené - stávající vzduchotechnické zařízení umístěné ve strojovně v 1. PP včetně odtahového potrubí bude demontováno a vyměněno za nové zařízení – větrací jednotku DUPLEX 6500 Multi s rekuperací (82 %) o vzduchové výměně 5000 m<sup>3</sup>/hod., kdy prostor kuchyně bude větrán mírným podtlakem 28x/hod., nasávaný čerstvý vzduch bude upraven (filtrace, ohřev, příprava pro možnou instalaci zařízení přímého chlazení do systému) a přiváděn do větraných prostor. Stávající sání, část přívodního potrubí a výfuk vzduchu budou vyčištěny a zůstanou zachovány i pro nové zařízení.

**Dispozice v 1. PP se úpravami nemění, dochází pouze k výměně některých rozvodů a technologického zařízení ve strojovně VZT. V části 1. NP (příjem surovin, prádelna, úklidová místnost s výlevkou, hrubá přípravná zeleniny s chladícím boxem, sklad suchých potravin, sklad chlazených surovin, denní místnost, šatna a hygienické zařízení personálu) se dispozice ani technologické vybavení a vybavení zařizovacími předměty nemění. Úprava se týká prostoru chodby, kde bude vedle úklidové místnosti nově vytvořen prostor mytí vnějších transportních obalů s podlahovým roštem a policovým regálem (vnitřní gastronádoby pro transport pokrmů budou umývány v umývárně provozního nádobí) a dále varny včetně výdejní linky a umýváren provozního a stolního nádobí. Vpravo za vstupem do varny bude funkčně oddělena umývárna provozního nádobí (pracovní stůl se dřezem, mycí stroj, změkčovač vody, policový regál). Vlevo od vstupu budou po obvodu místnosti rozmístěny jednotlivé pracovní úseky – příprava svačin (umyvadlo, pracovní stoly, chlazený pracovní stůl, dřez, úložné prostory), příprava těsta (univerzální kuchyňský robot, pracovní stoly, stojan na gastronádoby), příprava masa a vajec (pracovní stůl se dřezem, řeznický špalek), příprava zeleniny (pracovní stoly, dřez, úložné prostory, podstolová chladnice), varné centrum (2x elektrický konvektomat, stojan na gastronádoby, el. sklopná tlaková multifunkční pánev 100 l, el. sklopná netlaková**

multifunkční pánev 135 l, plynový čtyřzónový sporák s el troubou, varný plynový kotel 145 l, plynový varný kotel 96 l) a úsek výdeje jídel s výdejní linkou (nerezový pracovní stůl s třípatrovou chladicí vitrinou, teplé výdejní stoly – 2 x 2 GN, 1x 3 GN, vyhřívané zásobníky na talíře a dále stojan na příbory, pojezdová dráha na podnosy, výdejní stůl na nápoje s 2 x 20 l výrobníkem teplých nápojů, zásobník na skleničky ze strany jídelny). **Umývárna stolního nádobí je od varny stavebně oddělena** (odkládací stoly na příjem nádobí, vstupní stůl do myčky se dřezem, mycí stroj, výstupní stůl, vyhřívaný zásobník na talíře, policový regál, umyvadlo).

Dle vyjádření projektanta nebudou součástí bouraných stavebních konstrukcí a demontovaných technologií toxické materiály.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovených podmínek. Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s požadavky § 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a směřuje k ověření dodržení hygienických limitů hluku pro vnitřní chráněný prostor (pobytové místnosti dětí  $L_{Amax} = 45$  dB, výdejna jídel  $L_{Aeq,T} = 55$  dB), pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor stavby  $L_{Aeq,T} = 50/40$  dB pro denní/noční dobu. Podmínka č. 2. byla stanovena v souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a směřuje k ověření navržených parametrů. Podmínka č. 3 byla stanovena v souladu s požadavky § 12 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v nyní platném znění a směřuje k ověření navržených parametrů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

### **Bc. Vladimíra Jansová**

pověřená zastupováním vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých  
poboček Západ, Severozápad a Sever

*“podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem”*

Přílohy: PD se kromě Studií vrací zpět žadateli

**Kopie:** HSHMP – HDM – pobočka Měšická 646/5, Praha 9