


Sít : 3NPE 50Hz, 400V/TN–C, TN–S
Opatření před úrazem el. proudem:
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.
Ochrana při poruše – automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41, ed.3
Doplňková ochrana – proudovými chrániči

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------|
|  | ing. Alexandr Isajev IGS – projektová kancelář IČO: 16096053 | | č. zakázky: | |
| | Tesaříkova 1024, PRAHA 10 tel: 606850704, 223018050 | | datum: 09/2021 | |
| | investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6 | | stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY | |
| akce: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ T.G. MASARYKA | | | | |
| Nám. Českého povstání 551/6, Praha 6 | | | | |
| zpracoval: ing. A. Isajev | obsah: D1.4.B SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SITUAČNÍ SCHEMA ROZVODŮ – 1.PP | | měř.: 1:50 | poř.č.: 04 |