

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ12/PRAV/2023

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

16. 05. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/12/2023 - „ZŠ Věry Čáslavské - modernizace venkovního sportoviště - 2. etapa“ (Dodatečná informace č. 1)

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Mohl by zadavatel upřesnit, jaká má být fasáda kontejneru? Klasický plech, nebo kazetová fasáda?

Odpověď

Jedná se o klasickou konstrukci fasády buňky bez zateplení z trapézového plechu, na který je nalepen povrchový obklad z fasádních AL desek s PE výplní, kterou používají dodavatelé modulárních systémů buněk:

Skladba stěn:

- *Plech fasádní profilovaný trapézový tl. 0,55 mm.*

Skladba fasády (obklad na stěně):

- *sendvičové AL fasádní obklady s PE jádrem, šedá (RAL 7037) - 0,5 mm Al plech/PE jádro/0,5 mm Al plech - panely budou přímo lepené na obvodový trapézový plech buňky tl. celkem 4 mm.*



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management