

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

19. 05. 2023

VZ9/PRAV/2023

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/9/2023 - „MŠ Vokovická parc.č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ“ (Dodatečná informace č. 9)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

V Dodatečných informacích č. 3 ze dne 11.4. se v dotazu č. 2 zadavatel vyjadřuje na to, že prosklená dřevěná stěna, pozice D7 je správně požadována v požární odolnosti DP1. Avšak specializovaný výrobce oken se na toto odkazuje, citujeme: „DP1 znamená z nehořlavého materiálu, reakce na oheň A1, A2, materiál nesmí zvyšovat teplotu (tedy hořet). Dřevěná stěna, tedy nemůže být prakticky nikdy DP1, ledaže by byla z nehořlavého dřeva. Jedině, že by se jednalo o smíšenou konstrukci, tak je to DP2, nebo dřevěnou konstrukci, tak je to DP3“. Doplní zadavatel správnou požadovanou požární odolnost pro pozici D7, která lze vyrobit?

Odpověď

Technický návrh požárně dělících konstrukcí vychází z požadavků Požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), které bylo zpracováno k tomu oprávněnou osobou. Zpráva PBŘ uvádí výslovně podmínky, za kterých je možné posuzovat okna s dřevěným rámem jako konstrukce druhu DP1. Jelikož odpovědný projektant potvrdil, že technický návrh prosklených požárně dělících konstrukcí splňuje požadavky uvedené v PBŘ, nevidí zadavatel důvod ke změně technického návrhu požárně dělících konstrukcí.

Dotaz č. 2

V soupisu prací v záložce: „01a - Architektonicko-stavební řešení - Konstrukce truhlářské - je uvedena položka č. 383 a č. 384:

384	M	61162301	D1-P - DVEŘE INTERIÉROVÉ - ZE VSTUPNÍ HALY - dřevěné, bezpečnostní kus lepené sklo - 1700x2350 mm - prosklené dvoukřídlé otočné (PO EW 15 DP3-C)	3,000
385	M	61162302	D2a-P - DVEŘE INTERIÉROVÉ - ZE VSTUPNÍ HALY - dřevěné, bezpečnostní kus lepené sklo - 1700x2350 mm - prosklené dvoukřídlé otočné (PO EW 15 DP3-C)	1,000

SNEO, a.s. se sídlem:

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

Tel.: 235 094 011, IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112

Bankovní spojení: 35-0961890217/0100



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Výše uvedené položky jsou blíže specifikovány v pdf dokumentu D.1.1.1.c.02 TABULKA DVEŘÍ A PROSKLENNÝCH STĚN a zde je požadavek na zámek: zadlabací mechanický válečkový (váleček+závora) u pozice D1 L a na zámek: zadlabací mechanický vložkový (váleček+závora) u pozice D1 P. Specializovaný prodejce dveří uvádí, že nezná výrobce, který by uměl dát do protipožárních dveří válečkový zámek. Dveře D1 a D2 mohou ocenit jedině s klikou (nebo koulí) či panikovým kováním, svislé madlo pak zde postrádá smysl, leda by se dveře otevírali z obou stran klíčem nebo elektrickým zámkem. Doplní zadavatel správnou specifikaci kování a zámku pro zmiňované dveře D1 a D2 pro řádné ocenění?

Odpověď

Jelikož řešené prosklené a tedy i těžké dveře budou otevírat také malé děti ve věku od 3 do 6 let, je pro jejich snazší otevírání navrženo madlo a válečkový zámek. Návrh vychází z požadavku uživatele, který u podobných dveří na jiném objektu registruje případy poranění dětských prstíků, které děti ve snaze otevřít těžké dveře strkají mezi dvevní křídla (pasivní a aktivní dvevní křídlo dvoukřídlových dveří).

Zadavatel u položek D1-L a D1-P Tabulky dveří a prosklených stěn (výkres č. D.1.1.1.c) připouští i alternativní technické řešení s osazením zámku a kování klika - klika s tím, že v takovém případě musí být madlo na dvevním křídle osazeno tak, aby nebránilo plnohodnotnému používání kliky tohoto dvevního křídla. Kování musí splňovat minimálně požadavky na 3. Objektovou třídu ve smyslu normy DIN EN 1906.

Položka D2a-P je navržena s použitím mechanického vložkového zámku s panikovou funkcí a kováním klika - klika a zadavatel tak nevidí důvod ke změně technického návrhu.

**Zadavatel na základě obdržených dotazů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
do 29. 05. 2023, 10.00 hod.**

Příloha

D.1.1.1.c.02 TABULKA DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY_19.05.2023)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management