

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

10. 01. 2024

PM01/D-01/2024/S

R. Fráňa

tel.: 235 094 040

rfrana@sneo.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. PM/01/2024/S - Výměna zásobníku TUV pro Sportovně-rekreační areál koupaliště Petynka, na adrese Otevřená, Praha 6“
(Dodatečná informace č. 1)

Obdobně dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosíme o specifikaci poptávaného zásobníku resp. velikost spirály/teplosměnné plochy?

Odpověď

Velikost teplosměnné plochy minimálně 6,5 m².

Dotaz č. 2

Žádáme o upřesnění materiálu ze kterého mají být zásobníky vyrobeny. Nabízejí se varianty materiálu jako je černá ocel / ocel smaltovaná / nerez?

Odpověď

Zadavatel požaduje variantu nerez.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management