Sibre s.r.o.			název a místo stavby: **Zateplení fasády a rek. krovu azylového domu A. Čermáka 85/4** Antonína Čermáka č.p. 85/4, Praha 6, k. ú. Bubeneč - Emauzský dům
generální projektant:			investor: Městská část Praha 6, 160 00
Ing. Radek Krýza			část: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**
Ing. arch. Veronika Kutnerová			zodp. p: Ing. Radek Krýza
			výkres: **TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ**
			stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
datum: **04/2023**	měřítko: **-**	paré:	číslo výkresu: **AC_DPS_D.1.1_604_00**

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	3.NP - střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O1	**POTRUBÍ VZT**	**Popis:**	-	-	-	1	1
							1



POTRUBÍ VZT

- odstranění venkovní části potrubí VZT a nahrazení novým o stejného rozměru,
- nové osazení potrubí bude respektovat zateplení objektu
- odstín: shodný s barvou fasády

LEGENDA

- ŘEZ KONSTRUKCÍ OBJEKTU
- PONECHANÁ ČÁST VZT POTRUBÍ
- ODSTRANĚNÁ ČÁST VZT POTRUBÍ
- NÁVRH ODSAZENÍ VZT POTRUBÍ PO ZATEPLENÍ FASÁDY

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	3.NP - střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O2	**NOVÉ KOTEVNÍ PRVKY PRO STÁVAJÍCÍ KOMÍN**	**Popis:**	-	-	-	5	5
							5

NOVÉ KOTEVNÍ PRVKY PRO STÁVAJÍCÍ KOMÍN

- komín nebude umisťován na jiné místo!
- nerezová systémová objímka pro Ø 300 mm snovými kotevní prvky z nerezu s předvrtanými otvory o Ø 12 mm pro šrouby o Ø 10 mm
- pro kotvení do konstrukce a držáku komínu (odkouření)
- pozice kotev je stejná se stávajícími
- materiál - plech P5, tvar "U", celková délka viz schéma
- celkem soubor o 5 kusech

PŮDORYS ŘEŠENÍ V MÍSTĚ STĚNY



PŮDORYS ŘEŠENÍ V MÍSTĚ ŘÍMSY



KOTVA POD ZATEPLENÍM:

PŮDORYS



ŘEZ



TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ

O3

VĚTRACÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ + NÁSTAVEC



Popis:

VĚTRACÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ + NÁSTAVEC

- Hliníková větrací mřížka se síťkou s vnějším rozměrem 150 mm.
- Ventilační mřížka s pevnými skloněnými horizontálními žaluziemi k větrání objektů
- Uchycení pomocí šroubů na omítku.
- Stabilní vůči nepříznivým atmosférickým vlivům a teplotě, jednoduchost a pohodlí instalace, snadné čištění.
- Hliníková mřížka je vybavena síťkou proti hmyzu.

Hmotnost:	0.5 kg
Barva:	stříbrná
Materiál:	Hliník
Průměr [mm]:	150
Provozní teplota [°C]:	-30 až +100
Finální povrchová úprava:	mřížka bude přestříkána v odstínu shodném s odstínem fasády, finální barva bude vybrána projektantem a investorem na základně předloženého vzorníku

1.NP	2.NP	3.NP - střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
-	-	-	3	3
				3

O4

VĚTRACÍ MŘÍŽKA ČTVERCOVÁ - MALÁ + NÁSTAVEC



Popis:

VĚTRACÍ MŘÍŽKA ČTVERCOVÁ - MALÁ + NÁSTAVEC

- Hliníková větrací mřížka se síťkou s vnějším rozměrem 150x150 mm.
- Ventilační mřížka s pevnými skloněnými horizontálními žaluziemi k větrání objektů
- Uchycení pomocí šroubů na omítku.
- Stabilní vůči nepříznivým atmosférickým vlivům a teplotě, jednoduchost a pohodlí instalace, snadné čištění.
- Hliníková mřížka je vybavena síťkou proti hmyzu.

Hmotnost:	0.058 kg
Barva:	stříbrná
Materiál:	Hliník
Šířka [mm]:	150
Výška [mm]:	150
Provozní teplota [°C]:	-30 až +100
Finální povrchová úprava:	mřížka bude přestříkána v odstínu shodném s odstínem fasády, finální barva bude vybrána projektantem a investorem na základně předloženého vzorníku



1.NP	2.NP	3.NP - střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
-	-	-	4	4
				4

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ

O5

VĚTRACÍ MŘÍŽKA ČTVERCOVÁ - VELKÁ + NÁSTAVEC



Popis:

VĚTRACÍ MŘÍŽKA ČTVERCOVÁ - VELKÁ + NÁSTAVEC

- Hliníková větrací mřížka se síťkou s vnějším rozměrem 300x300 mm.
- Ventilační mřížka s pevnými skloněnými horizontálními žaluziemi k větrání objektů
- Uchycení pomocí šroubů na omítku.
- Stabilní vůči nepříznivým atmosférickým vlivům a teplotě, jednoduchost a pohodlí instalace, snadné čištění.
- Hliníková mřížka je vybavena síťkou proti hmyzu.

Hmotnost:	0.218 kg
Barva:	stříbrná
Materiál:	Hliník
Šířka [mm]:	300
Výška [mm]:	300
Provozní teplota [°C]:	-30 až +100
Finální povrchová úprava:	mřížka bude přestříkána v odstínu shodném s odstínem fasády, finální barva bude vybrána projektantem a investorem na základně předloženého vzorníku



1.NP	2.NP	3.NP - střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
-	-	-	4	4
				4

O6

INFORMAČNÍ TABULE

Popis:

INFORMAČNÍ TABULE

- předpoklad projektu - tabule na šroubový spoj do patek
- demontáž, uskladnění a zpětná montáž
- odstranění části dlažby, odšroubování tabule z patek a po zateplení objektu zpětné namontování

1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
-	-	-	1	1
				1

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O7	**SOUBOR FASÁDNÍCH PRVKŮ A TABULEK**	**Popis:**	-	-	-	1	1
							1



SOUBOR FASÁDNÍCH PRVKŮ A TABULEK

Výpis:

a) **značka umístění hydrantu** - 1ks - demontáž, uskladnění a zpětná montáž

b) **zvonek** - 1ks - demontáž, uskladnění, zpětná montáž a uvedení do funkčního stavu

c) **čtečka čipů** - 1ks - demontáž, uskladnění, zpětná montáž a uvedení do funkčního stavu

d) **zvonkové tablo** - 1ks - demontáž, uskladnění, zpětná montáž a uvedení do funkčního stavu

e) **snímací kamera** - 1ks - demontáž, uskladnění, zpětná montáž a uvedení do funkčního stavu

f) **krycí dvířka elektrorozvaděče** - 1ks - při realizaci bude ochráněno proti poničení

g) **fasádní držák vlajek** - 1ks - demontáž a nahrazeno po realizaci zateplení novým z ušlechtilé oceli s finální úpravou - nástřikem dle barvy fasády

h) **informační tabulka Městské části Prahy 6** - 1ks - demontáž, uskladnění a zpětná montáž

i) **krycí dvířka** - 1ks - demontáž a prověření funkce, v případě zjištění funkce bude provedena zpětná montáž a zajištění funkčnosti

j) **popisné číslo** - 2ks - demontáž, uskladnění a zpětná montáž

k) **informační tabule provozovatele a sídlící instituce** - 1ks - demontáž, uskladnění a zpětná montáž

l) **popiska** - 1ks - demontáž, uskladnění a zpětná montáž

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ

O8a

STÁVAJÍCÍ ANTÉNNÍ STOŽÁR

Popis:

STÁVAJÍCÍ ANTÉNNÍ STOŽÁR

- předpoklad projektu - kotven ke stávající krokvi
- při realizaci bude **NUTNÉ OCHRÁNIT PŘED POŠKODZENÍM!**
- při realizaci bude přidána ke stožáru nová těsnící manžeta pro prostup střechou

1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
-	-	1	-	1
				1

O8b

STÁVAJÍCÍ TELEVIZNÍ ANTÉNA



Popis:

STÁVAJÍCÍ TELEVIZNÍ ANTÉNA

- předpoklad projektu - přidělán ke stávajícímu komínu
- demontáž, uskladnění, zpětná montáž a zajištění funkčnosti
- přeložení kabelu do nové pozice → vedeno v interiéru
- zpětná montáž bude provedena po provedení nové skladby komínu

1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
-	-	1	-	1
				1

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU
O9		**NEOBSAZENO**

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OBECNÝ POPIS - **REPLIKA ARTEFAKTU ZVONIČKY**

POPIS POŽADAVKŮ NA REPLIKU ARTEFAKTU ZVONIČKY:

- JEDNÁ SE O ROZMĚROVOU, MATERIÁLOVOU A TVAROVOU REPLIKU ARTEFAKTU HŘBITOVNÍ ZVONIČKY V PŮVODNÍ POLOZE, VČETNĚ OCELOVÉ VYKONZOLOVANÉ ČÁSTI PRO UMÍSTĚNÍ ZVONU
- CELÝ VÝROBEK BUDE VYROBEN Z MASIVNÍHO DŘEVA (SMRK), S VEŠKEROU PROFILACÍ DLE PŮVODNÍHO STAVU, SPOJE JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ NEVIDITELNÉ / NAPODOBENÉ DLE PŮVODNÍHO ARTEFAKTU
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED SAMOTNOU VÝROBOU VZORKOVÁNY
- VÝROBEK BUDE OPATŘEN KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY, PODROBNĚ VIZ. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

NAPUŠTĚNÍ OBNAŽENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ LNĚNOU FERMEŽÍ:

- MINIMÁLNĚ VE DVOU NÁTĚRECH APLIKOVANÝ SYSTÉM OŠETŘENÍ VŠECH DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ
- SYSTÉM OŠETŘENÍ NESMÍ NEGATIVNĚ PŮSOBIT NA PŘEDEPSANÝ VRCHNÍ NÁTĚR DVEŘÍ

VRCHNÍ NÁTĚR DŘEVĚNÝCH PRVKŮ:

- PRVKY BUDOU OPATŘENY TROJNÁSOBNÝM NÁTĚREM (RESP.NÁSTŘIKEM) V NÁTĚROVÉM SYSTÉMU SPECIFIKOVANÝM TECHNICKÝM LISTEM, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TOHOTO TECHNICKÉHO ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, PO PRVNÍM I DRUHÉM NÁTĚRU BUDE PROVEDENO JEMNÉ PŘEBROUŠENÍ NATÍRANÝCH PLOCH; V ODSTÍNU HNĚDÉM (SHODNÉM SE STÁVAJÍCÍM)

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O10a			-	-	-	1	1
							1

REPLIKA ARTEFAKTU ZVONIČKY - dřevěná část

PŮDORYS



POHLED



BOKORYS



Popis:

REPLIKA ARTEFAKTU ZVONIČKY - dřevěná část

- umístění na původním místě, na severní straně fasády - směr ke hřbitovu



TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O10b	**REPLIKA ARTEFAKTU ZVONIČKY - ocelová část**	**Popis:**	-	-	-	1	1
							1

PŮDORYS



OCELOVÁ ČÁST ZVONIČKY BUDE PROVEDENA VČETNĚ OZDOBNÝCH PRVKŮ

POHLED



OCELOVÁ ČÁST ZVONIČKY BUDE PROVEDENA VČETNĚ OZDOBNÝCH PRVKŮ

BOKORYS



OCELOVÁ ČÁST ZVONIČKY BUDE PROVEDENA VČETNĚ OZDOBNÝCH PRVKŮ

REPLIKA ARTEFAKTU ZVONIČKY - ocelová část

- umístění na původním místě, na severní straně fasády - směr ke hřbitovu

BEDNĚNÍ STŘECHY REPLIKY ZVONIČKY BUDE PROVEDENO ZE SMRKOVÝCH PRKEN O tl. 24 mm

REPLIKA BUDE DOPLNĚNA O NYNÍ CHYBĚJÍCÍ PRKNA

OPATŘENÍ ZVONIČKY OPLECHOVÁNÍM K42

DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZVONU A ŘETÍZKU NA ZVONĚNÍ O10c

OCELOVÁ ČÁST ZVONIČKY BUDE UŘÍZNUTA A REPLIKA BUDE OSAZENA PO NAVRHOVANÉM ZATEPLENÍ O10b

DŘEVĚNÁ REPLIKA BUDE PROVEDENA VČETNĚ OZDOBNÝCH PRVKŮ



HLAVA (ZÁVĚS) PRO UCHYCENÍ ZVONU

KONZOLA S OZDOBNÝM UKONČENÍM

KRUHOVÁ ROZPĚRA

PODPĚRA S OZDOBNÝM UKONČENÍM

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O10c	**REPLIKA ARTEFAKTU ZVONIČKY - zvon**	**Popis:**	-	-	-	1	1
	POHLED						1



REPLIKA ARTEFAKTU ZVONIČKY - zvon

- umístění původním místě, na severní straně fasády - směr ke hřbitovu
- součástí dodávky budou všechny potřebné prvky zajišťující správnou funkčnost výrobku!



Zvon - Ø 270 mm

- Bronzový zvon do zvonice s patinou a vykovaným srdcem
- včetně prvků zajišťující funkčnost zvonu

Parametry:

šířka:	270 mm
výška:	270 mm
hmotnost:	cca 12 kg
Materiál:	bronz, železo

Řetízek ke zvonu

- Silný malý oválný řetěz 1,8 mm
- celková délka cca 1,75 m
  → délka řetězu bude končit 2,5 m nad úrovní terénu
- ukončeno dřevěnou rukojetí

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O11	**SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO PROFILOVANOU KRYTINU**	**Popis:**	-	-	1	-	1
							1





Připevnění pro plechové střechy

Ocelový plech min 0,5mm.

Použijte sadu šroubů 410024P.

Namontujte s nízkým otočným momentem, aby se nepoškodily závity.

SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO PROFILOVANOU KRYTINU

- Trubkové sněhové zábrany pro, bočnice umožňující instalaci min. 2 trubek. Snadná montáž, díky systému uchycení k profilované střešní krytině, viz. schéma. Bočnice kotvené do střešní krytiny v rozteči max. 1200mm, trubky s přesahem min. 200mm přes bočnice. Nosnost sněhové zábrany je 500 kg/m.
- Povrchová úprava: pozinkováno + finální nástřik v barvě krytiny (cihlově červená RAL 8004)

ROZMĚRY: CELKOVÁ DÉLKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY 39m

Důležité vlastnosti	*Výkon*	*Technická specifikace*
Mechanická odolnost	Doporučená kapacita 3 kN/m zatížení při vzdálenosti 1,2 m mezi středy upevnění	
Mechanická odolnost	Nosnost 3,1 kN dle A 2	ÖNORM B 3418:2012 *)
Mechanická odolnost	Nosnost 3,6 kN dle A 3	ÖNORM B 3418:2012 *)
Reakce při požáru	Třída A1, B_{roof}	EN 516:2006
Odolnost	Nejměné stejná jako při teplém pozinkování	EN 516:2006
Odolnost	Třída koroze C4, 40 let	EN ISO 12944-2

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O12	**SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO PROFILOVANOU KRYTINU**	**Popis:**	-	-	1	-	1
							1



Drážkové poutko pro plechové střechy s dvojitým drážkováním

Ocelový plech min 0,6mm.

Namontuje drážkové poutko nad stojanovou drážkou, zkontrolujte, abt podpadky drážkového poutka držely pod hranou drážky.

Točivý moment 40 Nm.

SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO PROFILOVANOU KRYTINU

- Trubkové sněhové zábrany pro, bočnice umožňující instalaci min. 2 trubek. Snadná montáž, díky systému uchycení k profilované střešní krytině, viz. schéma. Bočnice kotvené do střešní krytiny v rozteči max. 1200mm, trubky s přesahem min. 200mm přes bočnice. Nosnost sněhové zábrany je 500 kg/m.
- Povrchová úprava: pozinkováno + finální nástřik v barvě krytiny (cihlově červená RAL 8004)

ROZMĚRY: CELKOVÁ DÉLKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY 7,5m

Důležité vlastnosti	*Výkon*	*Technická specifikace*
Mechanická odolnost	Doporučená kapacita 3 kN/m zatížení při vzdálenosti 1,2 m mezi středy upevnění	
Mechanická odolnost	Nosnost 3,1 kN dle A 2	ÖNORM B 3418:2012 *)
Mechanická odolnost	Nosnost 3,6 kN dle A 3	ÖNORM B 3418:2012 *)
Reakce při požáru	Třída A1, B_{roof}	EN 516:2006
Odolnost	Nejměné stejná jako při teplém pozinkování	EN 516:2006
Odolnost	Třída koroze C4, 40 let	EN ISO 12944-2

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O13	**Střešní žebřík - plechové střechy**	**Popis:**	-	-	1	-	1
							1

Střešní žebřík se doporučuje pro pohyb na nakloněných střechách.
Konzole se montují s odstupem mezi středy dílů max. 1500 mm.
Montuje se na profilované plechové střechy.

Konzole pro profilované plechové střechy:
Podložte univerzální připevnění těsněním EPDM.
Namontujte připevnění schodu pomocí těsnění EPDM a závitořezných šroubů na střešní plech.

Utáhněte šrouby nízkým utahovacím momentem pro optimální tvarování závitů v plechu.

STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK

- Střešní žebřík pro vytvoření bezpečné přístupové cesty k servisním místům na střeše - například komínu. Výhodou oproti střešním nášlapům je možnost využít prvek jako kotvící bod pro uchycení bezpečnostního systému proti pádu osob.
- Povrchová úprava: pozinkováno + finální nástřik v barvě krytiny (cihlově červená RAL 8004)

ROZMĚRY: ŠÍŘKA 300MM, CELKOVÁ DÉLKA STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU 6m

Základní charakteristika	*Vlastnosti*	*Harmonizovaná techn. spec.*
Mechanická odolnost	Statické zatížení dle bodu 6.1	EN 12951:2004
Mechanická odolnost	Odpor proti otočení dle bodu 6.2	EN 12951:2004
Mechanická odolnost	Dynamické zatížení dle bodu 6.3, třída 2	EN 12951:2004
Reakce při vlivu požáru	Třída 1 dle bodu 6.4	EN 12951:2004
Odolnost	Nejméně stejná hodnotný jako žárové pozinkování dle bodu 4	EN 12951:2004
Odolnost	Třída koroze C4 40 let	EN ISO 12944-2

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ

O14

Střešní lávka - plechové střechy



Střešní lávka se doporučuje jako chodník či pracovní platforma na nakloněných střechách.
Montuje se nejlépe u komína či na jiných servisních místech na střeše.
Konzole se montují s odstupem max. 1200 mm.
Montuje se na profilované plechové střechy, plechové střechy s dvojím falcováním či zacvakávací střechy.



Konzole pro profilované plechové střechy:
Podložte konzoli těsněním EPDM.
Utáhněte šrouby nízkým momentem pro optimální tvarování závitů v plechu.

Konzole pro zakotvení na falc:
Umístěte zakotvení na falc tak, aby patky připevnění byly pod hranou falcování.
Přišroubujte momentem 40 Nm.

Konzole pro zacvakávací střechy:
Umístěte připevnění na zamykací drážky tak, aby patky zakotvení byly pod hranou drážky.
Přišroubujte momentem 40 Nm.

Popis:

STŘEŠNÍ LÁVKA

- Střešní lávka zajišťující stabilní a bezpečnou plochu pro pohyb po šikmých střechách. Lávka s možností použít jako kotvící bod využít prvek pro uchycení bezpečnostního systému proti pádu osob.
- Povrchová úprava: pozinkováno + finální nástřik v barvě krytiny (cihlově červená RAL 8004)

ROZMĚRY: ŠÍŘKA 300MM, CELKOVÁ DÉLKA LÁVKY 9,5m

Základní charakteristika	*Vlastnosti*	*Harmonizováno dle techn. specifikace*
Mechanická odolnost a pevnost	Statické zatížení dle 7.1 třída 2	EN 516:2006
Mechanická odolnost a pevnost	Dynamické zatížení dle 7.2 třída 2	EN 516:2006
Choditelnost	Typ B dle 6.2	EN 516:2006
Reakce při požáru	Třída A1, B_{roof}	EN 516:2006
Odolnost	Nejméně stejná jako při žárovém pozinkování	EN 516:2006
Odolnost	Třída koroze C4 40 let	EN ISO 12944-2

1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
-	-	1	-	1
				1

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ				
			1.NP	2.NP	střecha	fasáda	TOTAL CELKEM
O15	**BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB**	**Popis:**	-	-	1	-	1
							1

KOTVENÝ DO STŘEŠNÍ LÁVKY:

KOTVENÝ DO STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU:

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

- Lankový bezpečnostní systémem zajišťuje bezpečnou práci na střeše. Díky tomuto systému můžete být neustále ukotveni a zároveň se volně a bezpečně pohybovat po střeše. Bezpečnostní systém, ref. CWL PRO pro možnost připevnění na střešní lávku a střešní žebřík
- Systém je testován a schválen v souladu s požadavky dynamického pádu dle normy ČSN EN516 třída 2 při statickém pracovním zatížení 150 kg.

ROZMĚRY: CELKOVÁ DÉLKA 15,5m

Důležité vlastnosti	*Výkon*	*Technické specifikace*
Mechanická odolnost	Dynamické zatížení dle 7.2 trida 2	EN 516:2006
Reakce při požáru	Třída A1, B_{roof} dle 7.3	EN 516:2006
Odolnost	Nejméně stejná jako při opracování horkým zinkem	EN 516:2006
Odolnost	Třída koroze C4 40 let	EN ISO 12944-2

Splňuje požadavky na pracovní zatížení (1kN ve všech směrech) dle nejnovější normy, kde možnost ukotvení je uvedena SS 831335:2014.