



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OKRUŽNÍ ZEMNIČ PÁSKA FeZn 30x4 mm ULOŽENÁ V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ DRÁT FeZn 10 mm ULOŽENÝ V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ ZKUŠEBNÍ SVORKA
- STÁVAJÍCÍ SPOJ (SVÁR NEBO 2x HROMOSVODOVÁ SVORKA)
- STÁVAJÍCÍ VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍHO DRÁTU FeZn 10 mm cca 1 m NAD ÚROVEŇ TERÉNU (PODLAHY) VČETNĚ PROVEDENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY



<div><div>Sibre</div><div>s.r.o.</div></div>			název a místo stavby: Zateplení fasády a rek. krovu azylového domu A. Čermáka 85/4 Antonína Čermáka č.p. 85/4, Praha 6, k.ú. Bubeneč - Emauzský dům	
generální projektant a autoři:		investor:	Městská část Praha 6, 160 00	
Ing. Radek Krýza		část:	D.1.4 - HROMOSVOD	
projektant části:		zodp. p:	Karel Sommer	
Karel Sommer		výkres:	PŮDORYS UZEMNĚNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
04/2023	1:75		AC_DPS_D.1.4_101_00	