

## ***dle seznamu***

**Vaše značka:**

**Naše značka:**

**Vyřizuje:**

**V Praze dne:**

**23. 02. 2024**

PM03/D-03/2024

R. Fráňa

tel.: 235 094 040

rfrana@sneo.cz

**Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. PM/03/2024 - Výměna plynového kondenzačního závěsného kotle včetně vyložkování komína a odkouření kotle, v domě Zelená 1084/15a, Praha 6 (Dodatečná informace č. 1)**

Obdobně dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

**Dotaz č. 1:**

Z jakého důvodu je v dodávce prostorový termostat pouze jeden, když se jedná o dva regulované prostory, s naprosto jinými požadavky na teplotu?

**Odpověď:**

V zadávací dokumentaci je ekvitermní termostat, který může regulovat více prostorů, nikoli prostorový termostat, který může regulovat pouze jeden .

**Dotaz č. 2:**

Výkaz výměr (exel) položka 2. Z jakého důvodu je komínová vložka z nerez, když plast je pro kondenzační kotle vyhovující z hlediska kyselin, tedy kvalitnější a levnější. Jedná se o standartní řešení.

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, ve výkazu výměr je použit nerez speciální druh, který je určen na kondenzační kotle.

- při použití plastu má průměr 76 nicméně v tomto případě je potřeba větší průměr 80
- plast má větší obroučky a tím pádem větší odpor spalin a nerez zajišťuje menší odpor spalin

**Lhůta podání nabídek se nemění.**



Realitní  
činnost



Investiční  
a inženýrská  
činnost



Správa  
nemovitostí



Volnočasové  
aktivity



Komunální  
služby



Facility  
management