



Legenda k výkresové části :

- A

Svítlidlo přisazené LED 40W, 5500lm, 3000K, ND, IP65
- B

Svítlidlo přisazené LED 20W, 2750lm, 3000K, ND, IP65
- Přepínač nástěnný IP54, řazení 6, 10A, 250V
- Přepínač nástěnný IP54, řazení 6+6, 10A, 250V
- Vypínač 3-pól. IP65, 63A, 400V, 3+PE+N
- Zásuvka nástěnná IP54, 16A, 250V, 2P+PE
- RH

Stáv. hlavní rozvaděč objektu LDN
- 200 lx

Osvětlenost v Lx
- Ochranné pospojování

Poznámka :

Provozní soustava : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S  
ovládání : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

Josef OTTL

projekty elektro, IČO: 70046603

ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim

ottl.elprojekty@email.cz

+420 724 149 405

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP . PROJEKTANT	H.I.P.	<div><div></div><div>FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>Randova 3205 / 2 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252</div></div>	
-	Josef Ottl	J. Ottl	Ing. F.Nehonský		
	724 149 405	724 149 405	777 102 252		
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.				
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6				
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeneč	KATASTR	Bubeneč		
STAVBA				ZAK. ČÍSLO	037-20/Ottl
Výměna výtahu č.2 za lůžkový výtah s evakuační schopností  CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ  D1.4. Silnoproudá elektrotechnika				STAD. PROJ.	DVZ
				DATUM	01.2024
				FORMÁT	8x A4
				MĚŘITKO	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
ELEKTROINSTALACE 5.NP (STROJOVNA VÝTAHU) - NAPOJENÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU				D.1.4.e 03	